

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Datum | 2024-04-05 |
| Myndighet/Organisation/Företag | Funkis, Funktionskontrollanterna i Sverige |
| E-postadress (myndighet/organisation/företag) | torbjorn.knutsson@funkis.se |
| Kontaktperson (namn) | Torbjörn Knutsson |

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

| Kapitel | Paragraf | Konsekvenser (sida) | Er kommentar/motivering |
|---------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 8 a § | Sida 34 | Vem avgör om det är obehövligt? I vilka situationer är det inte nödvändigt att projektera fackmässigt? Återkommer i 8 b §, 21 § mm. |
| 1 | 19 a § | Sida 35 | I vilket skede skall dokumentationen tas fram? |
| 3 | 7 § | Sida 39 | Uteluftsflöde hade varit ett bättre begrepp, risk finns för att återluft kommer användas oftare. Varför inte ha ett luftflödeskrav för lokaler? Att det finns krav på luftflöde i andra myndigheters regelverk är inget skäl att utesluta krav på luftflöden vid ny- och ombyggnad. 0,35 l/s p m ² +7 l/s p har länge varit lägsta godtagbara luftflöde i lokaler. |
| 3 | 7 § | Sida 39 | Tabell 1 sid 21. Olämpligt att ha övertryck. För att eliminera risken för övertryck bör högre frånluftsflöde projekteras, såg 5-20%, beroende på systemlösning (till exempel tryckstyrning eller dylikt.) för att ta höjd för försmutsning. |
| | | | |

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.