

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Datum	2024-03-27
Myndighet/Organisation/Företag	Stockholms universitet
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	rikard.skarfors@su.se
Kontaktperson (namn)	Rikard Skårfors

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
4	3-4	23-26	<p>Förslaget riskerar att medföra ökad säkerhetsrisk (fara för liv) och har inte utretts tillräckligt. Samtliga rum där människor vistas mer än tillfälligt, dvs, rum som inte är exempelvis badrum eller hall, ska av säkerhetsskäl ha utrymningsfönster. Detta är en brandsäkerhetsfråga som bör utredas grundligt med noggranna konsekvensanalyser innan eventuella förslag läggs om att minska kraven på byggnaders säkerhet på detta sätt. Jfr. t.ex. UK Fire safety: Approved Document B, 2019 edition incorporating 2020 and 2022 amendments.</p> <p>Långsiktig hälsopåverkan för människor som inte har tillgång till exempelvis fönster i sitt sovrum/arbetsrum eller direkt solljus i sin bostad förefaller inte heller ha utretts i den utsträckning som behövs för att kunna förutse risker och konsekvenser för människors hälsa. Samhällsutvecklingen går mot att människor inte bara vistas i sin bostad när de är lediga utan även stora delar av arbetsdagen. För många innebär detta att de arbetar från sina sovrum eller andra mindre rum i bostaden.</p> <p>Stockholms universitet föreslår att behov av öppningsbara fönster, av viss minimumstorlek i samtliga rum där människor vistas mer än tillfälligt, samt behov av solljus i bostäder utreds särskilt med beaktande av de kommentarer och invändningar som här framförs.</p>

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.