

Boverket  
[remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

## Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader

Datum	2024-04-30
Myndighet/Organisation/Företag	Lindbäcks Bygg AB
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	roger.johnsson@lindbacks.se
Kontaktperson (namn)	Roger Johnsson

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Er kommentar/motivering
Avsnitt 1 Kap 1	5 §	Studentbostad definieras som bostad avsedd för studerande vid universitet eller högskola. Utöver universitet och högskola finns det även andra skolformer där studentboende/elevboende förekommer. Exempelvis folkhögskolor och elevhem vid gymnasium. Förslag att definitionen inte begränsas till endast studentboende vid universitet och högskolor utan även omfattar andra skolformer.
Avsnitt 1 Kap 2	4 a §, Tabell 2:2a	Att sätta ett så lågt krav som $D_{nT,w,100} = 44$ dB för "Från övriga utrymmen inom studentbostäder med delade bostadsfunktioner, till boendeenheter" kommer inte att ge en bra bostandard avseende ljudstörning. Detta krav innebär att det från gemensamma utrymmen (tänk gemensamt vardagsrum) där ljudnivån troligen kommer vara hög pga att många studenter umgås gemensamt in till angränsade boendeenheter har ett lägre ljudkrav än mellan boendeenheter där ljudnivån generellt kommer vara lägre. Detta innebär att den student som bor i denna boendeenhet kommer att ha svårt att finna studiero om övriga studenter umgås. Kravet bör därför vara detsamma som mellan boendeenheter.  Övriga angivna krav i Tabell 2:2a är väl avvägda!

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.