

Se

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader

Datum	2024-04-30
Myndighet/Organisation/Företag	Tyréns Sverige AB
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Magnus.lofdahl@tyrens.se
Kontaktperson (namn)	Magnus Löfdahl

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Er kommentar/motivering
2 3	Tabell 2:2a 3.1.4	Mellan boendeenheter Studier finns genomförda som visar korrelationen mellan ljudkravsnivåer och upplevd ljudmiljö för boende. Ett exempel på sammanställning är i Boverkets egna handbok <i>Bullerskydd i bostäder</i> Tabell 4.2. Där anges för Luftljudsisolering att R'_w 48-49 dB innebär att 50 % av inneboende upplever ljudisoleringen som dålig, enbart 20 % upplever den som bra. Vi anser att sänkningen är direkt olämplig. Vi anser att störningsskydd bör motsvarande BBR-krav för vanliga bostäder, dvs D_{ntw} 52 dB. I samband med revideringen av SS 25268:2023 konstaterades att D_{ntw} 52 dB innebär att även samtalssekretess uppfylls vilket vi anser ska uppfyllas mellan boendeenheter.

Kapitel	Paragraf	Er kommentar/motivering
2 3	Tabell 2:2a 3.1.4	<p>Korridor -> Bostad</p> <p>Vi anser att ljudkravet D_{ntw} 40 dB endast kan godtas från korridor/gemensamt utrymme till boendeenhet förutsatt</p> <ul style="list-style-type: none"> - att det är till högst 4 lägenheter per korridor/gemensamt utrymme - Att normal ljudnivå från röster kan förväntas i korridor/gemensamt utrymme. <p>Vid fler boendeenheter samt om att högre ljudnivåer (förstärkta röster eller sorl, risk för höjda röster eller skrik) anser vi att skarpare ljudkrav fordras för att erhålla ett nödvändigt störningskydd.</p> <p>Jämförelse kan även göras mot Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder, Tabell 4.3.</p>

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.