



Boverket
remiss@boverket.se

Remiss om Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader, justerat förslag, diarienummer 31/2022.

Er beteckning: 31/2022

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götaland (länsstyrelsen) vidhåller de invändningar som synpunkter som lämnades i anslutning till föregående remiss. Detta förslag på författning skiljer sig mot övriga förslag på föreskrifter, då den innehåller fler detaljerade regler och allmänna råd, detta anser länsstyrelsen är positivt. Dock vill länsstyrelsen hänvisa till de invändningar som framfördes vid den tidigare remissen.

Länsstyrelsen sammanställer sina generella synpunkter under rubriken Allmänna synpunkter och redogör för vissa detaljsynpunkter som redovisas under rubrik med kapitel och paragraf som finns i förslaget till föreskrifter.

Allmänna synpunkter

Länsstyrelsen anser inledningsvis att läsbarheten och förståelsen av den remitterade "extra remissen" försvåras av att författningsförslaget enbart består av de justeringar som har gjorts i förhållande till tidigare remiss.

Den struktur på reglerna som alltjämt föreslås, som fortsatt innehåller vissa funktionskrav, anser länsstyrelsen fortsatt är olämplig utifrån en rad aspekter, bland annat utifrån förutsägbarhet, rättssäkerhet, efterlevnad av reglerna och försvårande för digitalisering. Länsstyrelsen bedömer även att ett genomförande av förslaget kommer medföra mer arbete för kommuner och övriga i

instansordningen då det blir fler frågor och ärenden som rör tolkning av reglerna och tillsyn.

Länsstyrelsen befarar fortsatt att förslaget riskerar att försämra förutsägbarheten vid tillämpningen av reglerna och riskerar att försämra säkerheten i händelse av brand i byggnader.

5 kap. 24 §

Länsstyrelsen hänvisar till tidigare synpunkter och ger följande förslag till tillägg i den föreslagna bestämmelsen.

Förutom brandavskiljning av eventuella service- och teknikrum i byggnaderna, bör byggnader i byggnadsklass 3, verksamhetsklass 1, med självdragsventilation och stora permanentanocköppningar kunna byggas med brandceller upp till 8.000 m² även för byggnader upp till 800 MJ/m²) utan några krav på brandskydd i form av brandlarm eller vattensprinkler.

Som alternativ till att djurstall med fläktventilation förses med brandlarm eller sprinkler inne i djurutrymmet får i stället detektorer för brand placeras i de angränsande utrymmena. Detta gäller för djurstall med brandbelastning upp till 800 MJ/m² och för obegränsad storlek på djurutrymmet.

För byggnader med förutsättningar enligt stycke 1 och 2 bör det inte heller krävas en analytisk dimensionering av brandskyddet i de enskilda fallen.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av avdelningschef Lena Malm med länsjurist Jonas Ledelius som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsjurist Beatrice Buskas medverkat.