

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

Datum	2024-04-05
Myndighet/Organisation/Företag	Sprinklerfrämjandet
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	benny.wallén@sprinklerframjandet.se
Kontaktperson (namn)	Benny Wallén

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
2	41,42		Automatiska vattensprinkleranläggningar och boendesprinklersystem ska vara utformade så att de fungerar med hög tillförlitlighet. För att uppnå detta bör de uppfylla krav i SBF 120:8 respektive SBF 501:2

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.