

Till Boverket via
remiss@boverket.se

Till Boverket via
remiss@boverket.se

Yttrande över Extra remiss ”Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader” (dnr 31/2022)

Tillgänglighetssakkunnigas riksforening, TILRF, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i rubricerad extraremiss.

TILRF har i tidigare remissvar (2023-08-25) sett positivt på att förslaget innehåller en högre grad av detaljering samt att man bibehållit allmänna råd. TILRF avstyrkte remissen då vi ansåg att överblickbarheten av konsekvenserna för frångänglighet är otillräcklig och föreslog att föreskriften omarbetades.

Synpunkter gällande extraremiss

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser	Er kommentar/motivering
Behov av förtydliganden eller ändring			
2	§29 Talad tvåvägskommunikation		Vart ska den talade kommunikationen kopplas? Det behöver förtydligas i föreskrift eller i författningskommentar.
Positiva förbättringar - tillstyrkes			
2	21§		Flytta krav på symbol för frångänglig utrymningsväg/plats från allmänt råd till föreskrift.
4	4§		Införande av begreppet frångänglig förenklar med gemensam terminologi.
7	28§		Frångänglighet för personer med rörelsenedsättning i andra lokaler än publika säkerställs.
7	29§		Skyddet för personer med nedsatt rörelseförmåga i publika lokaler och att antalet utrymningsplatser tydliggörs.
		4.4.3 4.4.4	Ny verksamhetsklass 3C med förstärkt skydd för personer med svårighet att utrymma.

Tillgänglighetssakkunnigas riksforening, TILRF

Per Jameson, ordförande

Remissvaret har utarbetats av styrelsen gemensamt.

Styrelsens sammansättning se www.tilrf.se