

Boverket

remiss@boverket.se

Remissyttrande på ” Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader” Diarienummer 30/2022

Inledning

Utgångspunkten i förslaget att kravnivån på byggnader inte ska förändras (sidan 23) är bra.

Att byggherrens ansvar tydliggörs är positivt och det sätt som processerna beskrivs ger möjligheter, förutsatt att relevant kompetens finns i alla led, göra rätt från början. Att genomföra riskanalyser och andra bedömningar kräver kompetens och dokumentation.

Digital dokumentation borde accepteras. Den mängd med information som följer med byggprodukter måste kunna sparas på ett betryggande och spårbart sätt.

Att de föreslagna reglerna öppnar möjligheten för återbrukade byggprodukter är i grunden positivt. Överväg att tydliggöra förhållandet att byggprodukter med väsentliga egenskaper (CE märkta) provas när de sätts på marknaden första gången.

En vägledning från Boverket är därför mycket välkommen.

Kommentarer

Skydd mot instängning

Kapitel 2 36 § (sidan 14 och 125)

Dörrar till driftutrymmen ska vara lätta att öppna inifrån. Ändra till: Dörrar till driftutrymmen ska vara utåtgående och lätta att öppna inifrån med nödöppningsbeslag.

4.3.2 (sidan 27)

Fackmässigt tillvägagångssätt är odefinierat. Inom flera områden finns certifierade eller auktoriserade företag och personer som kan säkerställa ett fackmässigt tillvägagångssätt. Överväg om det är en väg att säkerställa syftet med förslaget.

4.3.3 Avsnitt 8 BBR – Säkerhet vid användning (sidan 28)

Fönster i utrymmen där barn kan vistas och det finns risk för tillbud/olyckor finns ska förses med öppningsbegränsare (typgodkända beslag).

5.2.3 Byggprodukter (sidan 5.2.3)

Att redovisa byggprodukters egenskaper för att möjliggöra att byggherren ska kunna bedöma egenskaperna och välja byggprodukter som uppfyller byggreglerna är positivt. För att göra det möjligt att bedöma alla de byggprodukter som ingår i ett bygge kan det vara lämpligt att hänvisa till CE märkning eller tredjepartscertifierade produkter enligt standarder eller vedertagna branschnormer.

Öppningsbara fönster och balkongdörrar (sidan 45)

Det är bra att måttangivelser tas bort, men här kan en hänvisning till standarder för barnsäkerhetsbeslag/öppningsbegränsare övervägas.

Särskilt om ändring av byggnad

10 § punkt 3 sista stycket (sidan 95): Hur bedöms att en befintlig säkerhetsanordning ”i huvudsak har bibehållit sin ursprungliga funktion”? Om tex den ursprungliga funktionen inte uppfyller kravet i de föreslagna reglerna vilket har då företräde? Den i huvudsak bibehållna funktionen eller en ny säkerhetsanordning? Överväg att ge vägledning.

Näst sista stycket: Överväg att lägga till utrymningsvägar (funktionen av dem) i de skyddsanordningar som anges som exempel.

15 § näst sista stycket (sidan 98): För byggprodukter som inte har förhandsbedömda egenskaper kan exempelvis provning bli aktuellt. Det är väsentligt att sådan provning utförs av etablerade aktörer mot etablerade metoder inom sina respektive områden. Överväg att komplettera skrivningen.

16 § näst sista stycket (sidan 98): Hur är det tänkt att uppföljning av kontrollen ska ske?

Dörrar och andra rörliga delar och anordningar

27 § andra stycket och sista stycket (sidan 116 och 117): Motordrivna dörrar och portar omfattas av Maskinförordningen (tidigare Maskindirektivet). Standarden SS-EN 16005 *Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning*, ger marknadens aktörer förutsättningarna att uppfylla kraven. Överväg att ha kvar en hänvisning eller kommentar.

Håkan Hedlund

Standard and Compliance manager
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB