

Boverket  
[remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

## Remissyttrande på " Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader" Diarienummer 30/2022

*Derome grundades 1946 och är idag Sveriges största familjeägda träindustri.*

*I Deromekoncernen har vi hela kedjan "från skog till färdigt hus" detta genom egna sågverk, biobränsle, takstolsfabriker, byggvaruhandel, husfabriker med hög prefabriceringsgrad, byggnation i lösvirke, projekt och bostadsutveckling samt ytterst egen förvaltning av bostäder och andra lokaliteter. Derome Husproduktion utvecklar, säljer, producerar, levererar och uppför bostadshus som är industriellt tillverkade i trä med hög prefabriceringsgrad till den svenska marknaden.*

### Generella kommentarer

Derome konstaterar att Boverkets föreslagna regler för föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader har en minskad detaljeringsgrad och att de funktionskrav som nu anges ger förutsättningar för sektorn att arbeta med nya innovativa lösningar och anpassningar i standarder och branschregler utifrån marknadens behov.

### 2 Kap. Uppförande av nya byggnader

**13 § Punkt 3.** Mycket bra att det allmänna rådet och texten " De bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 30 cm" tagits bort. Då detta allmänna råd orsakat en hel del problem för trappor inom en bostad och då främst kring krav på utrymme vilket leder till flera kvadratmeter större boyta vilket i sin tur ökar kostnaden för bostaden.

**Förslag:** Bra förslag, ändra inget.

**15§** Definiera eller exemplifiera vad "uppenbart obehövt" innebär.

**17§** Definiera eller exemplifiera vad det innebär att "risken för personskador med hänsyn till uppstignings-höjden är liten".

**28 §** Bra att det allmänna rådet 8:32 tagits bort och då främst texten " bör lådhurts eller öppna hyllor inte placeras intill spisen". Detta allmänna råd har orsakat en hel del problem med kommuner och besiktningsmän som tidigare inte godkände köken när det fanns lådor intill spisen även om de var utrustade med barnsäkerhetsspärr.

**Förslag:** Bra förslag, ändra inget

---

**34 §** Bra förslag som medför att kokvattenkranar med säkerhetsfunktion kan installeras i kök vilket länge varit efterfrågat på marknaden.

**Förslag:** Bra förslag, ändra inget

Frågor avseende detta remissvar kan ställas till:

Hanna Bülund  
Fuktsakkunnig  
Derome Husproduktion AB  
hanna.bulund@derome.se

Emelie Strömvall  
Projektör  
Derome Husproduktion AB  
emelie.strömvall@derome.se

---