

Boverket
remiss@boverket.se

**Remissyttrande på ” Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader”
Diarienummer 30/2022**

Generella kommentarer

Eksjöhus AB konstaterar att Boverkets föreslagna regler för föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader har en minskad detaljeringsgrad och att de funktionskrav som nu anges ger förutsättningar för sektorn att arbeta med nya innovativa lösningar och anpassningar i standarder och branschregler utifrån marknadens behov.

2 Kap. Uppförande av nya byggnader

13 § Punkt 3. Mycket bra att det allmänna rådet och texten ” De bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 30 cm” tagits bort. Då detta allmänna råd orsakat en hel del problem för trappor inom en bostad och då främst kring krav på utrymme vilket leder till flera kvadratmeter större boyta vilket i sin tur ökar kostnaden för bostaden.

Förslag: Bra förslag, ändra inget.

24 § En skärpning jämfört nuvarande BBR om ”byggnaders entréer” skulle innefatta samtliga ytterdörrar, dvs även fönsterdörrar. Det är förtydligande och det bör förtydligas i föreskriften att det gäller ”byggnaders samtliga entréer” så att byggherre kan inse omfattningen vid upphandling.

Förslag: Komplettera till ”byggnaders samtliga entréer som berörs av fallande is och snö”

26 § Ska fönsterbleck betraktas som utskjutande byggnadsdel?

Förslag: Vg förtydliga

28 § Bra att det allmänna rådet 8:32 tagits bort och då främst texten ” bör lådhurts eller öppna hyllor inte placeras intill spisen”. Detta allmänna råd har orsakat en hel del problem med kommuner och besiktningsmän som tidigare inte godkände köken när det fanns lådor intill spisen även om de var utrustade med barnsäkerhetsspärr.

Förslag: Bra förslag, ändra inget

29 § Hur definieras ”stora glasytor”?

Förslag: Vg förtydliga tex med %-tal av vägg- eller dörrarea

34 § Bra förslag som medför att kokvattenkranar med säkerhetsfunktion kan installeras i kök vilket länge varit efterfrågat på marknaden.

Förslag: Bra förslag, ändra inget

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till David Norrman, Teknisk chef,
david.norrman@eksjohus.se .