



## Remissvar BIV

Svarsfil till remiss ”Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader, med konsekvensutredning”, dnr 30/2022

Remisslämnare (namn)

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV)

### Remissvar

Tillstyrker utan kommentar  
Tillstyrker med kommentar  
Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### Ställningstagande

BIV har granskat förslaget utifrån ett brand- och utrymningssäkerhetsperspektiv och tillstyrker förslaget med enstaka kommentarer av mindre påverkarkansgrad på föreskriftens slutgiltiga utformning.



Avdelning	Kapitel	§	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
1	2 kap	7 §	I författningskommentaren anges att utåtgående dörr ger risk för sammanstötning med en person i trappan. Det bör förtydligas i författningskommentarerna huruvida kravet i föreskriften även gäller vid inåtgående dörr och varför.	Komplettera författningskommentaren med fallet inåtgående dörr.
1	2 kap	25 §	Liksom i nuvarande BBR känns det olämpligt att det för fri höjd i utrymningsvägar mm anges ett mått med två värdesiffror i föreskrift då detta i princip omöjliggör annan utformning som kanske ändå skulle kunna ge godtagbar säkerhetsnivå i övrigt	Se över användandet av enheter och värdesiffror för att ge en enhetlig grund att utgå från genom hela författningen.