

Svarsfil till remiss Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader” dnr: 30/2022

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum

Remisslämnare

Organisation

Kontaktperson

E-postadress

Adress

2023-06-16
Mathias Karlstad
OBOS Sverige AB
Mathias Karlstad
Mathias.karlstad@obos.se
OBOS Sverige AB, 574 85 Vetlanda

Remissvar

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)

☐
☐
☒
☐

Föreskrift	Allm råd	Konsekvens- utredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
2 Kap. Uppförande av nya byggnader 13 § Punkt 3.			Mycket bra att det allmänna rådet och texten ” De bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 30 cm” tagits bort. Då detta allmänna råd orsakat en hel del problem för trappor inom en bostad och då främst kring krav på utrymme vilket leder till flera kvadratmeter större boyta vilket i sin tur ökar kostnaden för bostaden.	Bra förslag, ändra inget.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan