

Tommie Vilhelmsson, 026-24 00 00
tommie.vilhelmsson@sandviken.se

Boverket (Stina Jonfjärd)
remiss@boverket.se

Remissvar Sandvikens kommun Dnr. 30/2022 Remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har, i egenskap av byggnadsnämnd för Sandvikens kommun, fått remiss från Regeringskansliet/Boverket angående remiss om boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.

Remissvaret är godkänt och beslutat vid Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds sammanträde 2023-05-16 § 96.

Sammanfattning av Sandvikens kommuns remissvar

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd anser att:

- 17 § innehåller krav om utformning av säkerhet gällande tillträdesanordningar för tak med hänvisning till två normalvåningar där begreppet normalvåning behöver förtydligas.
- 31 § punkt 2 gällande skydd mot skärskador vid bostadslägenheter borde ses över och höjdmåttet om 0.6m bör utökas.


Förtydligande av ovanstående punkter

Definitionen om höjd eller vad som är en normalvåning saknas och bedömningen av byggnadsinspektörer runt om i landet kan därmed bli subjektiv.

Anledningen till att 31 § anses behöva ändras är då vissa dörrtillverkare utformar glasdörrar(altandörrar) med säkerhetsglas upp till 0.6m och resterande delar över 0.6m med vanligt glas.

Detta kan medföra att om ett barn springer in en sådan dörr så kommer kroppen att klara sig bra men huvudet/hals kan utsättas för skärskador.

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.



Sändlista

Remissvaret skickas som Word-dokument till remiss@boverket.se.
” Remissvar Dnr 30/2022, Sandvikens kommun” anges i ämnesraden.