

Svensk Ventilation
Ringvägen 100
104 62 StockholmBoverket
remiss@boverket.se**Svensk Ventilations svar på Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader; med konsekvensutredning, Dnr 30/2022**

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 20 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är *Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla*.

Svensk Ventilation tillstyrker remissen med kommentarer.

Generella kommentarer

- Svensk Ventilation är i grunden positiva till den nya regelmodellens struktur med tre avdelningar per författning. Vi anser dock att detaljeringsgraden generellt är för låg, varvid en praktisk verifiering av föreskrifterna kan bli mycket svår. Det är även problematiskt att det enbart ska ligga på samhällsbyggnadssektorn att ta fram metoder för att verifiera att krav är uppfyllda. Därför är det mycket viktigt att regelmodellen är utformad på ett sådant sätt att tolkningen och tillämpningen blir enhetlig i landets kommuner och ger ökad förutsägbarhet av enskilda byggnadsnämnders bedömningar. Mot bakgrund av detta ser vi stora risker med att ansvaret för verifieringsmetoderna läggs på samhällsbyggnadssektorn och att det fortsätter att vara upp till enskilda byggnadsnämnders godtycke att avgöra om Boverkets krav är uppfyllda eller ej.
- Vi anser att någon typ av nationellt godkännande av verifieringsmetoder är nödvändigt, för såväl kvantitativa som kvalitativa funktionskrav och med uppgift att övervaka en nationell likriktning av byggnadsnämnders bedömningar. Vi anser att reglerna gott kunde fortsätta hänvisa till standarder när det gäller verifieringsmetoder.
- Vi anser att den tidsplan som tagits fram för implementering är alltför snäv med tanke på att en mängd olika branschstandarder som ska tas fram eller uppdateras. Dessutom innefattar EPBD utkastet från EU skrivningar som kan påverka andra delar än bara energihushållning.
- Vi konstaterar att utformningen inte är lika mellan de olika föreskrifterna vilket var en av grundtankarna med de nya reglerna. Det finns i dagsläget ingen röd tråd gällande utformningen:
 - Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader innehåller *detaljkrav i tabellform*.
 - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa innehåller *detaljkrav i löptext*.
 - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader innehåller *allmänna råd och hänvisningar till standarder*.
- Vi anser att det är olyckligt att i regelförslaget tagit bort hänvisningar till parallell lagstiftning och regler gällande projektering och byggande, då även dessa är viktiga för att få helhetssynen.
- Vi anser att det generellt behövs flera vägledningar för att förklara vissa krav och begrepp

Svensk VentilationPostadress
Box 17154
104 62 StockholmBesöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 StockholmTelefon
08-762 75 00E-post
info@svenskventilation.se
Hemsida
www.svenskventilation.se

Författningsförslaget

Avdelning II

19 § All vistelse på tak måste kunna se på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt. För att bibehålla byggnaders funktion och säkerhet, så har i princip samtliga takbehov av att kunna tillträdas. Detta gäller såväl för service och underhåll av installationer på tak, som tillsyn och underhåll av själva taket i sig.

Kommentar: Det är inte tillräckligt att enbart fasta arbetsställen förses med taksäkerhetsutrustning.

39§ I föreslagen text bör *begränsad* bytas mot *undviks* då det är en tydligare signal om kravnivån. Ett driftutrymme ska vara placerat och utformat så att risken för olyckor vid användning, kontroll och underhåll av utrymmet och dess installationer begränsas. Om det finns risk för personskador vid obehörigt tillträde till ett driftutrymme ska det vara låsbart.

Förslag: Byt ut *begränsad* mot *undviks*.

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till:

Andreas Martinsson, e-post andreas.martinsson@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 46

Andreas Martinsson
Teknik- och miljöchef
Svensk Ventilation

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation

Svensk Ventilation

Postadress
Box 17154
104 62 Stockholm

Besöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Telefon
08-762 75 00

E-post
info@svenskventilation.se
Hemsida
www.svenskventilation.se