



Remissvar Plåt & Ventföretagen

remiss@boverket.se

Boverket, remissvar OVK
Diarienummer: 6308/2023

Växjö 2025-04-04

Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK.

Om oss

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar cirka 1000 företag inom byggnadsplåtslageri och ventilation.

Plåt & Ventföretagen ingår även i Svenskt Näringsliv.

Ställningstagande

Plåt & Ventföretagen tackar för förtroendet att vara remissinstans, och tillstyrker Boverkets förslag till föreskrifter gällande OVK.

Vi vill dock göra följande tillägg i vårt remissvar:

Sveriges OVK-förordning har funnits i drygt 30 år. Syftet med att införa OVK var att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat och att byggnaders ventilationssystem skulle fungera som avsett. För att säkerställa en fullgod inspektion togs sedan riktlinjer fram som mer detaljerat beskrev hur en OVK-kontroll skulle utföras. Nu så här drygt 30 år senare har mycket förändrats.

Det är därför dags att göra en översyn av den befintliga OVK-förordningen med tanke på både den tekniska utvecklingen och en förändrad fastighetsförvaltning. Vi är beredda att medverka i ett sådant arbete vars fokus är att ta fram en uppdaterad OVK-förordning som är lämplig att ta med in i framtiden.

En annan viktig aspekt är att få fram riktlinjer för hur en OVK-besiktning framöver ska kunna vara en garant för att inomhusmiljön ur ett luftkvalitetsperspektiv är tillfredsställande, och i och med det, bättre kunna ta hänsyn till rådande verksamhet, och då även med andra myndigheters krav i fokus.

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 4 A | 352 30 VÄXJÖ

TEL +46 470 74 84 00

info@pvforetagen.se

pvforetagen.se

facebook.com/pvforetagen

ORG.NR 556195-1905



En åtgärd som också skulle underlätta för både branschen och kommunernas uppföljning och tillsyn, vore också att upprätta ett nationellt register över OVK-protokoll.

Vi instämmer också i remissvar lämnat av Funktionskontrollanterna i Sverige (Funkis) enligt nedanstående:

2§ Undantag från funktionskontroll

Undantaget för en- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation bör tas bort. Med hänsyn till syftet med OVK som det anges i PBL 8:25 så är det angeläget att även dessa ventilationssystem kontrolleras.

En definition av byggnadstyperna i undantagen bör införas, alternativt hänvisa till Skatteverkets definitioner. En definition av byggnadstyper gör regelverket förutsägbart och eliminerar godtyckliga bedömningar.

3§ Intervaller för återkommande besiktning

För att förtydliga att även fukt- och radonfläktar skall OVK-besiktigas i byggnader som omfattas av OVK bör det anges som allmänt råd i 3§.

Eftersom det ofta är bekymmer med inomhusklimatet i en- och tvåbostadshus så föreslår vi en återkommande besiktning vart 10:e år lika som för energideklarationer, samt motsvarande vid försäljning.

9§ Krav på praktisk erfarenhet

För att få ett mer likartat arbetssätt föreslår vi att det införs ett mentorskap efter ny certifiering, eventuellt genom Funkis eller motsvarande förening/företag.

14 – 15§ Krav på kunskap om författningar med mera

Gör ett tillägg i en ny punkt 3 med kunskap om allmänna råd från myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket med flera.

Ta bort kravet på kännedom om energideklarationer, stryk punkterna 6 – 8. Inför krav på kännedom om Funkis FARO och FARO-S.

Vi föreslår att man tar bort skillnaden på kunskapskrav för N och K eftersom utbildningarna som genomförs inför OVK-certifiering är desamma.

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 4 A | 352 30 VÄXJÖ

TEL +46 470 74 84 00

info@pvforetagen.se

pvforetagen.se

facebook.com/pvforetagen.se

ORG.NR 556195-1905



Inför istället krav på erfarenhet av att ha deltagit vid ett antal OVK-besiktningar tillsammans med certifierad OVK-besiktningsman.

17§ Rapporteringsskyldighet

Vi föreslår att kravet på årlig rapportering ersätts med kravet att vid omcertifiering redovisa utförda uppdrag.

20§ Omcertifiering

Inför krav på dokumenterad fortbildning under certifieringsperioden.

Återkallande av certifiering

Att ha utfört OVK utan att vara på plats bör finnas med som exempel på olämplighet. Detsamma gäller att ha utfört OVK utan att mäta luftflöden själv, såvida inte mätningen utförts av certifierad injusterare.

Kontaktperson

Eventuella frågor eller önskemål om klarläggande av ovanstående besvaras av Annika Brännmark, Branschchef
annika.brannmark@pvforetagen.se
0470-74 84 31, 070-628 84 31

Med vänliga hälsningar

Plåt & Ventföretagen,
Annika Brännmark

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 4 A | 352 30 VÄXJÖ
TEL +46 470 74 84 00
info@pvforetagen.se
pvforetagen.se
facebook.com/pvforetagen.se
ORG.NR 556195-1905