

Svensk Ventilation
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Boverket
remiss@boverket.se

Svensk Ventilations remissvar på Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK.

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 19 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är *Ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat för alla.*

Generellt

Vi vill passa på att framföra nedanstående generella tillägg. Sveriges OVK regler har funnits i drygt 30 år. Syftet med införandet av OVK var att öka förutsättningarna för ett tillfredsställande inomhusklimat och att byggnaders ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Nu så här drygt 30 år senare har saker och ting förändrats.

Svensk Ventilation önskar:

- en översyn av OVK reglerna med tanke på den tekniska utvecklingen och förändrad fastighetsförvaltning. Vi är beredda att medverka i ett sådant arbete vars fokus är att ta fram uppdaterade OVK regler som är lämpliga att ta med in i framtiden.
- att OVK:n tar större hänsyn till verksamheten. En godkänd OVK idag är inte någon garanti för att inomhusmiljön ur ett luftkvalitetsperspektiv är tillfredsställande, för att man bland annat inte inkluderar personbelastningen. Det känns extra viktigt nu när arbetsgivare kan använda sig av OVK protokollen för att uppfylla paragrafen ”Kontroll och underhåll” av ventilationssystem i AFS 2023:12, 7§ punkt 2 och det allmänna rådet. (OBS! Paragrafen fanns redan med i AFS 2020:1)
- ett nationellt register vilket skulle underlätta för branschen samt kommunernas uppföljning och tillsyn. Det skulle också underlätta för andra yrkesgrupper som har tillsyn och använder sig av OVK protokollen som tex. arbetsmiljöinspektörer och miljö- och hälsoinspektörer.

Svensk Ventilation

Postadress
Box 17154
104 62 Stockholm

Besöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Telefon
08-762 75 00

E-post
info@svenskventilation.se
Hemsida
www.svenskventilation.se

Författningsförslaget med specifika synpunkter

2§ Undantag från funktionskontroll

Vi anser det behövs en översyn av undantagen.

1.

Det byggs i princip inga nya hus med självdrag (S). Om man skulle ta bort undantaget så är de enligt PBF kap 5 undantagna från kravet på återkommande OVK. När det gäller F-ventilation så förekommer det att man bygger nya en- och tvåbostadshus med bergvärmepump och endast F-ventilation. Det vore angeläget att även dessa ventilationssystem kontrolleras med hänsyn till syftet med OVK som det anges i PBL 8:25.

(Man borde inte göra skillnad på system som har en bergvärmepump och ett frånluftssystem med alternativet som tex. bergvärmepump i kombination med ett frånluftssystem (bergvärmepump med en frånluftsmodule) med tanke på PBL 8:25)

2.

Det bör införas en tydligare definition av byggnadstyperna i undantagen eller alternativt hänvisa till Skatteverkets definitioner. En definition av byggnadstyper gör författningen mer förutsägbar och eliminerar godtyckliga bedömningar.

3§ Intervaller för återkommande besiktning

Vi anser att paragrafens allmänna råd ska kompletteras med att även fukt- och radonfläktar skall OVK-besiktigas i byggnader som omfattas av OVK.

Eftersom det ofta är bekymmer med inomhusklimatet i en- och tvåbostadshus så bör man överväga att införa en återkommande besiktning vart 10:e år lika som för energideklarationer, samt även vid försäljning.

9§ Krav på praktisk erfarenhet

För att få ett mer likartat arbetssätt efter en ny certifiering föreslår vi att det införs en typ av mentorskap under en kortare introduktionsperiod.

Det är extra viktigt att de ny certifierade funktionskontrollanterna, som ska utöva en typ av ”myndighetsutövning”, arbetar på ett korrekt och likartat sätt. Att få stöd av en mentor skulle kunna ordnas via Funkis, via motsvarande förening eller inom företaget.

(Jämför tex. hur lärare/förskollärare får stöd av en mentor under en introduktionsperiod. 5 kap. 1§ förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 9–12 §§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare)

Svensk Ventilation

Postadress
Box 17154
104 62 Stockholm

Besöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Telefon
08-762 75 00

E-post
info@svenskventilation.se
Hemsida
www.svenskventilation.se

14–15§ Krav på kunskap om författningar med mera

Vi föreslår att man tar bort skillnaden på kunskapskrav för N och K eftersom utbildningarna som genomförs inför OVK-certifiering är desamma.

Inför i stället krav på erfarenhet av att ha deltagit vid ett antal OVK-besiktningar tillsammans med certifierad OVK-besiktningsman.

17§ Rapporteringsskyldighet

Vi föreslår att kravet på årlig rapportering ersätts med kravet att vid omcertifiering redovisa utförda uppdrag.

20§ Omcertifiering

Inför krav på dokumenterad fortbildning under certifieringsperioden.

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53

Andreas Martinsson
Teknik- och miljöchef
Svensk Ventilation

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation

Svensk Ventilation

Postadress
Box 17154
104 62 Stockholm

Besöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Telefon
08-762 75 00

E-post
info@svenskventilation.se
Hemsida
www.svenskventilation.se