

Svar till:  
Boverket  
[remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

Sista svarsdatum: **2026-04-17**

## Remiss: förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2007:4) om energideklaration för byggnader

### Uppgifter om svarslämnare

Datum	2026-04-17
Myndighet/Organisation/Företag	ROCKWOOL AB
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Daniel.mickos@rockwool.com
Kontaktperson (namn)	Daniel Mickos

### Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

### Författningsförslaget

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring
7	7 § / bilaga 1	ROCKWOOL anser att energiklass A fortsatt bör ligga bättre än kravnivån för nybyggnad. En sådan utformning ger tydligare incitament att gå längre än minimikraven och stärker drivkrafterna för hög energieffektivitet i byggnader. Det är positivt både för marknaden och för teknikutvecklingen. Om klass A i praktiken läggs på nivån för minimikravet förlorar energiklassningen en del av sin styrande funktion.	Justera gränsvärdena i bilaga 1 så att energiklass A fortsatt ligger bättre än kravnivån för nybyggnad.

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

### Konsekvensutredningen

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Avsnitt	Kommentar	Föreslagen ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan