



Länsstyrelsen
Västerbotten

Yttrande

1 (2)

Datum
2024-04-09

Diarienummer
1551-2024

Boverket
remiss@boverket.se

Begäran om yttrande över extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Er beteckning: 29/2022

Sammanfattning

I samband med förra remissomgången framförde Länsstyrelsen i Västerbotten synpunkter kopplade till luft, ljusförhållanden och rumshöjd. Dessa synpunkter har inte tillgodosetts och kvarstår därmed. Med anledning av att dessa synpunkter inte tillgodosetts samt att ytterligare sänkta krav i fråga om ljusförhållanden i boendemiljön som gjorts inför extra-remissen ser Länsstyrelsen i Västerbotten behov av att avstyrka förslaget till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall som helhet. Förslaget bedöms innebära så pass stora försämringar avseende minimikrav på viktiga boendemiljökvantiteter.

Luft

Så som framfördes i tidigare yttrande så vidhåller Länsstyrelsen i Västerbotten att i rum där människor vistas mer än tillfälligt bör det i första hand finnas vädringsmöjlighet med öppningsbara fönster.

Ljusförhållanden

I samband med förra remissomgången avstyrkte Länsstyrelsen förslag om att inte säkerställer direkt dagsljus i bostäder, samt att bostäder under 35 kvadratmeter undantogs från krav på direkt solljus. I extra-remissen har även kravet på solljus tagits bort. Motivet till att ta bort denna formulering är att solljus som passerar ett fönster ändå filtreras på många av dess egenskaper, att det i huvudsak är vid utomhusvistelse som solljus har en hälsopåverkan. Boverket har dock inte nämnt den påverkan på välmående som solljus trots det har även inomhus. Att göra avkall på solljus för att

möjliggöra byggande av bostäder i täta (mörka) stadsmiljöer menar Länsstyrelsen inte kan anses acceptabelt. Länsstyrelsen ser det också som anmärkningsvärt att Boverket valt att inte göra skillnad på direkt, indirekt eller reflekterat dagsljus (ljuslänkning).

Rumshöjd

Extra-remissen har inte infört några minimikrav avseende rumshöjd, vilket Länsstyrelsen ser fortsatt allvarligt på.

Sammanfattning

Förslaget öppnar upp för byggnation av bostäder med betydande försämringar avseende boendekvaliteter. Förslaget avstyrks därmed.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsarkitekt Elin Olsson med planarkitekt Sara Stomfelt som föredragande.