

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Datum	2024-02-09
Myndighet/Organisation/Företag	NIBE AB
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	martin.forsen@nibe.se
Kontaktperson (namn)	Martin Forsén

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- ☐ Avstår
- ☐ Tillstyrker utan kommentar
- ☐ Tillstyrker med kommentar
- ☒ Avstyrker med motivering

Ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
3	7	Avstyrker krav på högre luftflöden för ventilation.	NIBE anser att någon ändring av kraven i BBR med avseende på ventilation ej är motiverad då vår erfarenhet är att inga problem med inomhusklimatet föreligger när gällande krav i BBR och rådande praxis används vid projektering och injustering. Detta styrks även av aktuella fältmätningar utförda av Lunds Universitet, Ventilation och inomhusmiljö i moderna småhus – Mätningar och analys, Bagge et al, 2022. Som vi tolkar det så refererar remissen och denna extra remiss till att det behövs högre luftflöden i små bostäder än vad det formella, specifika kravet 0,35 l/s per m² ger. Dock så projekteras redan idag högre luftflöden specifikt för vissa utrymmen så som till exempel badrum och kök. Därför blir det totala luftflödet högre än vad 0,35 l/s per m² ger redan med dagens BBR. Extraremissens förslag om tillägg på 10 l/s utöver de nämnda 0,35 l/s per m² förändrar därför inget i praktiken i små bostäder. Det skulle däremot ge ett högre ventilationsflöde i de större bostäderna men där finns det absolut inget behov av detta eftersom persontätheten i dessa är lägre. Förslaget skulle endast leda till överventilation med högre kostnader, både för material och, i de flesta fall, också för en högre energiförbrukning.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.