

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Datum	2024-04-05
Myndighet/Organisation/Företag	Plåt & Ventföretagen
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Annika.brannmark@pvforetagen.se
Kontaktperson (namn)	Annika Brännmark

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- ☐ Avstår
- ☐ Tillstyrker utan kommentar
- ☒ Tillstyrker med kommentar
- ☐ Avstyrker med motivering

Ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
	Generellt		Den låga detaljeringsgraden i föreskrifterna gör det problematiskt med en gemensam och likvärdig tolkning, vilket kan medföra stora risker för framtida problem.
3	3.1	9	De nya reglerna gör att mer ansvar läggs på kommunernas handläggare, samtidigt som dessa saknar incitament för att godkänna både innovationer och avsteg.
3	3.1.2	10	En projektering måste alltid utföras fackmässigt.
3	3.1.3, 3.1.4	12, 15	I luftkvalitetsdokumentationen bör även framgå hur anläggningen ska injusteras, samt hur den ska skötas för att möjliggöra en energieffektiv användning.
3	3.1.4	15	Drift- och underhållsinstruktioner måste anpassas till anläggningens behov. Det är viktigt att instruktionerna även finns fysiskt tillgängliga i fläktrum eller på liknande plats, samt att de är lätta att förstå även för personer utan ventilationsteknisk bakgrund, så som t.ex. ventilationsrengörare.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
3	3.2	15	Det behöver tydliggöras skillnad på tilluft och uteluft samt när luftkvaliteten är acceptabel. Utluftsförflöde hade varit ett bättre begrepp. Det finns risk för att återluft kommer användas oftare, och med kvalitetssänkning som följd.
3	3.2	15	Tilluften inomhus ska vara så fri från luftföroreningar att den inte ger upphov till hälsorisker. Om någon form av så kallat reningssystem används för att upprätthålla kvalitén på tilluften, så måste även framgå vilka åtgärder som ska vidtas vid eventuella driftstörningar för att säkerställa att tilluftens kvalitet inte försämras.
3	3.4	26	Begreppet värmelaster bör definieras eftersom det förekommer olika tolkningar. För att skapa rimlig komfort bör man även ta hänsyn till risken för drag.
3	3.4	26	När det gäller den termiska komforten så kan det i projekteringsstadiet ofta vara svårt att ta hänsyn till hur lokalerna kommer att användas, personernas klädsel med mera. Den texten ger inget mervärde.
3	3.2.3	21	Tabellen kan misstolkas som att det är lämpligt att projektera en anläggning med övertryck, när man istället bör ta hänsyn till anläggningen under drift, då frånluftsförflödet på grund av försmutsning reduceras. Så det bör framgå i föreskriften att injustering ska göras med undertryck.
			Förutom ovanstående punkter så stödjer vi även remissvaret från Svensk Ventilation och Funkis.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.