

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Datum	2024-03-11
Myndighet/Organisation/Företag	Växjö kommun
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	mhn@vaxjo.se
Kontaktperson (namn)	Hannah Roos

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- ☐ Avstår
- ☐ Tillstyrker utan kommentar
- ☐ Tillstyrker med kommentar
- ☒ Avstyrker med motivering

Ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
3 kap.	7 §		Eftersom bestämmelsen är ny och för att minska tolkningar behöver det framgå att bestämmelsen "Bostäder ska vara utformade så att de kan ha ett minsta tilluftsflöde på 10 l/s, med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter boarea" gäller för varje enskilt rum för samvaro och sömn. För våra barns hälsa är det viktigt att ett minsta uteluftsflöde på 10 l/s, med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter boarea gäller för sovrum som kan användas av två vuxna och minst ett barn. Barn är mer känsliga än vuxna för ämnen i luften som kan påverka hälsan negativt.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
3 kap	5 §		Ni har angett att krav på uteluft utgår. Här har fokus tyvärr blivit helt fel. Utomhusluft är viktig för god hälsa och kan inte ersättas. En lägsta mängd utomhusluft av tilluften behöver därför anges. Vilken grund har ni för att bedöma att det inte medför några negativa konsekvenser för människors hälsa om den utgår. Likaväl som det finns bakterier vi behöver för god hälsa har utomhusluft ämnen som gynnar vår hälsa. Det behövs samordning mellan Boverket och Folkhälsomyndigheten för de kommunala myndigheternas bedömningar och beslut. Om inte finns risk att brister avseende till exempel uteluft i nybyggda bostäder, skolor, vårdlokaler, idrottslokaler och samlingslokaler kan komma att föreläggas att åtgärdas utifrån miljöbalken av samma myndighet som beviljat bygglov.
4 kap.	2a		Krav på dagsljus och utblick i sovrum behöver finnas. Här har inte tagits hänsyn till att det kan finnas personer som under längre tid kan vara sängliggande och i stort behov av god inomhusmiljö för att tillfriskna. Även unga människor vistas lång tid i sovrum eftersom många har aktiviteter vid datorn som kan vara placerad i sovrummen. Frånvaro av dagsljus under eftermiddag och kväll har stor negativ påverkan på vår hälsa.
6 kap.	2 §		Eftersom riktvärden för temperatur har tagits bort behövs tydlig hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd för temperatur inomhus. Det kan annars medföra att brister kan behöva åtgärdas enligt miljöbalken när byggnaden är klar. Värden för bedömning av olägenhet för människors hälsa bör därför överensstämja för att undvika att nybyggda bostäder mm behöver åtgärdas i efterhand. Det är även önskvärt att rekommenderade värden anges för att främja hälsa och välmående.
6 kap.	3 §		Tidigare formulering av bestämmelse var tydligare. För att minska otydligheten kring vilka typer av lokaler denna bestämmelse gäller bör det framgå av bestämmelsen. Det försvårar bedömningar om begreppet oacceptabel hälso-risk används eftersom det kan tolkas utifrån att skada verkligen kan hända. Även här ska begreppet bytas tillbaka till olägenheter för människors hälsa eftersom det innebär fokus på att risker ska förebyggas. Det är ett sedan länge använt begrepp vilket underlättar bedömningar. För att få en bättre samsyn i bedömningen mellan olika lagstiftningar som PBL och Miljöbalken bör samma begrepp med samma lydelse användas. Detta innebär att begreppet acceptabelt/oacceptabelt inte bör introduceras.