

Boverket

Yttrande över Boverkets remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om hållbar mobilitet

Kommunstyrelsen har i § 160/2026 beslutat att lämna följande yttrande på rubricerad remiss.

Sammanfattningsvis bedömer Växjö kommun att tillämpningsstöd kommer att behövas för att säkerställa en enhetlig och rättssäker hantering i landets byggnadsnämnder. Särskilt viktigt är tydligare vägledning kring:

- ombyggnadsfall,
- beräkning av cykelparkeringsbehov,
- krav på tekniska handlingar vid startbesked,
- kommunernas tillsyn kopplad till retroaktiva krav.

Vidare lämnas följande synpunkter på förslaget:

1. Tillämpning vid ombyggnad behöver förtydligas
Vi ser behov av ytterligare vägledning kring vilka ombyggnadsfall som utlöser krav, särskilt när elinfrastruktur eller bilparkering "omfattas" av åtgärden. Otydlighet kan leda till varierande bedömningar mellan kommuner.
2. Cykelparkeringskraven riskerar skapa osäkerhet
Kravet på två cykelparkeringsplatser per lägenhet i flerbostadshus samt beräkning av cykelparkering utifrån användarkapacitet för lokalbyggnader kräver tydliga metoder och exempel. Särskilt för lokalbyggnader med varierande belastning (t.ex. arenor, sjukhus) behövs bättre vägledning kring beräkningsmodeller.
3. Betydande påverkan på handläggningsprocessen
De nya föreskrifterna kommer att:
 - öka behovet av kontroll i startbesked,
 - kräva mer detaljerade tekniska handlingar (laddinfrastrukturplan, eldimensionering, cykelparkering),
 - kräva kompetensutveckling hos handläggare och inspektörer.Vi ser behov av nationellt stödmaterial och vägledningar.
4. Retroaktiva krav- tillsynsansvaret bör beaktas

De retroaktiva kraven för lokalbyggnader med parkering i byggnaden innebär ett utökat tillsynsansvar för kommunerna. Även om omfattningen begränsats till platser inne i byggnaden kan detta innebära ökat behov av resurser. Det bör övervägas om statligt stöd eller övergångsregler kan behövas.

5. Tillgänglighet och tekniska krav på laddningspunkter
Vi stödjer kraven på universell utformning och teknisk standardisering, men ser behov av praktiska exempel för att underlätta bedömningen av att kraven är uppfyllda vid start- och slutbesked.