

Remissvar på Boverkets förslag till föreskrifter om motordrivna anordningar

DEKRA Industrial AB tackar för möjligheten till att svara på Boverkets remiss.

Här nedan följer våra svar på ert förslag.

1 kap. Övriga bestämmelser

Ska mindre avsteg göras med stöd av 3 § bör de redovisas tidigt i bygglovsprocessen för byggnadsnämnderna. Föreskrifterna bör vara tydliga så att det framgår att mindre avsteg från kraven ska tas upp i tekniskt samråd med kommunen för diskussion. Om mindre avsteg tillämpats kan kontrollorganet vid besiktningen ta del av protokoll från samrådsmöte mellan byggherre och kommunen för verifiering att avsteget är accepterat av kommunen.

Revisionsbesiktning 18 §

I punkten 3 står följande

3. ändring av anordningens grundförutsättningar,

Tydliga förklaringar i Boverkets vägledningar på PBL-kunskapsbanken fordras för att förstå vad som avses för de olika motordrivna anordningar som Boverkets föreskrifter omfattar.

I punkten 4 och 5 står följande

4. ändring av väsentliga delar eller byte av väsentliga delar till annan typ, eller

5. annan ändring som har väsentlig betydelse för säkerheten.

För att det ska bli tydligt och för att undvika oklarheter som t.ex. byte lika mot lika så bör texten ändras till

4. ändring av väsentliga delar eller byte av väsentliga delar ~~till annan typ~~, eller

*5. annan ändring **eller byte** som har väsentlig betydelse för säkerheten.*

Ändringar av motordrivna anordningar 24 §

Vid ändring av en motordriven anordning eller utbyte av viss del av anordningen ska den ändrade eller utbytta delen uppfylla gällande krav.

Denna text skulle kunna förtydligas så det framgår att det är ”dagens krav” eller dylikt.

Definitioner 7 §

I denna författning avses med *rulltrappa och rullramp*: en rulltrappa och rullramp som är motordriven och transporterar personer eller personer och gods mellan olika av- och påstigningsplatser, placerade i samma eller olika nivåer,

släplift: en linbaneanläggning där passagerarna med lämplig utrustning släpas längs ett preparerat spår,

smålift: en enklare typ av släplift. Draglinans uppåtgående part förutsätts vid smålift ej vara uppbyggen av mellanstolpar och linrullar samt vara lågt belägen, normalt i midjehöjd. Vidare förutsätts att de transporterade personerna dras fram genom att de håller direkt i draglinan eller i medbringandehandtag kopplade till linan,

Ingenstans i dessa definitioner passar anordningen *åkband för vintersport eller fritidsbruk* (utförande enligt SS-EN 15700:2023) in. Dessa anordningar är idag vanliga i framförallt skidanläggningar och nyttjas av både barn och vuxna. I Boverkets nuvarande föreskrift BFS 2011:12 med ändringar tas dessa anordningar upp i allmänna råd för 12 §. Ett tillägg eller ändring av definitionen för rulltrappa eller rullramp bör göras så att även transportband tydligt omfattas av definitionen.

5.4 Termen fackmässigt

Begreppet fackmässigt förekommer i tre bestämmelser i författningsförslaget. Ni hänvisar till i era förklaringar att detta begrepp är väl känt i samhällsbyggnadssektorn då de har lång erfarenhet av begreppet. Ni hänvisar till att begreppet är upptaget i EKS och äldre byggregler. Vi vet av erfarenhet från vår kontrollverksamhet att aktörer i samhällsbyggnadssektorn inte alltid har goda kunskaper i regelverk mm. Vi anser därför att det är väldigt viktigt att det finns väldigt tydliga vägledningar och förklaringar på Boverkets PBL-kunskapsbank för detta begrepp.

Med vänlig hälsning

Tomas Kolkind
Teknikansvarig lyft

Marcus Åkerstedt
Metodansvarig Hiss

DEKRA Industrial AB
Teknikområde besiktning av lyftanordningar