

Karin Sjöberg
Avdelningschef
010-168 05 92
Karin.Sjoberg@Elsakerhetsverket.se

2025-03-03

Dnr 24EV7726

Er ref/Dnr 201/2024

Boverket

Remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om motordrivna anordningar

Elsäkerhetsverket har tagit del av rubricerad remiss och har inga synpunkter på de föreslagna föreskrifterna.

Vad gäller hissar önskar Elsäkerhetsverket uppmärksamma Boverket på en säkerhetsfråga som aktualiserats, vi har dock inte haft möjlighet att utreda hur frågan kan/bör regleras nationellt. Vi har sett ett problem med vissa hissar har försetts med franska eller polska uttag för service och det har då uppstått problem när hantverkare försöker ansluta sina verktyg (som har svenska uttag eller uttag för industridon). I vissa fall har hantverkare klippt bort jordstiftet för att kunna använda sina verktyg. Detta är en uppenbar säkerhetsrisk eftersom jordanslutningen därmed bryts. Detta är särskilt problematiskt då serviceutrymmen kan vara otillräckligt skyddade för obehöriga, vilket kan leda till risk för att även andra hantverkare (som utför arbete i trappuppgångar och liknande) också nyttjar dessa uttag. Vi skulle därför gärna se ett krav på att hissarna ska förses med medlemsstatens uttag för allmänbruk, om inte industridon används.

Beslut i detta ärende har fattats av Karin Sjöberg, avdelningschef. I den slutliga handläggningen av ärendet har Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll, deltagit.

Elsäkerhetsverket

Karin Sjöberg