

Mottagare
BoverketVår handläggare
Carl-Peter Hedin, 010-44 45 050Ert föregående datum
2024-02-09Er beteckning
2215/2021

Fortifikationsverkets yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.

Inledning

Fortifikationsverket har beretts tillfälle att yttra sig över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.

Yttrande

Fortifikationsverket önskar i sitt yttrande lyfta frågan angående partialkoefficienter för betongkonstruktioners materialegenskaper vid exceptionella lastfall som komplement till Tabell 7:8 på sid 49. Fortifikationsverket vill framhålla att sådana partialkoefficienter för betong och armering redan finns i dagens eurokoder för betongkonstruktioner, men finns inte listade i den nya författningen.

Beslut

Beslut om yttrandet har fattats av chefen för Ledningsstaben Magnus Önnestig efter föredragning av verksamhetskontroller Carl-Peter Hedin.

Magnus Önnestig
Chef Ledningsstaben

Handlingen är fastställd i Fortifikationsverkets elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem av:

Magnus Önnestig, Ekonomidirektör, 2024-04-05
