

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.

Datum	2024-02-09
Myndighet/Organisation/Företag	Veidekke Entreprenad AB
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Robert.melander@veidekke.se
Kontaktperson (namn)	Robert Melander

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- ☐ Avstår
- ☐ Tillstyrker utan kommentar
- ☒ Tillstyrker med kommentar
- ☐ Avstyrker med motivering

Ange vilken avdelning, kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
1	8	6	Vem ansvarar för att det är Byggbart under byggskedet och gängse metoder kan användas? Var finner jag det? Det projekterade är en del på vägen och anta att stadga, bärighet, mm är beaktat under uppförande brukar vara obefintligt då projekteringen redovisar färdig konstruktion.
5	2		Saknar att betongs hållfasthet skall beaktas så att det starkaste kravet av C-klass, vct och exponeringsklass används vid beräkning av minimisprickarmering. Ett tips är att kontrollera vilken tryckhållfasthet föreslagen betong har då det normalt avviker från C-klass som K/P använder vid dimensionering, enligt tab 3 i 1992-1. Vilket renderar till att den beräknade armeringsarean för minimisprickarmeringen är för liten då "fel" Fctm används.
			BAS-P behöver ha djupa kunskaper/erfarenhet om hur uppförandet skall ske och se till att det är byggbart och att APD-planen fungerar med logistik och säkerhet. BAS-P skall inte rutinmässigt skriva ner de tretton risker som står i PBL.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
			Det är bra om denna EKS ligger med SS EN 13670 och SS 137006 utförande
			Det behöver också poängteras att provning av betog inte behöver utföras om man köper en certifierad produkt från en betongleverantör. Vilket idag är oklart för beställare och projektörer.
			Referering i EKS bör ske i största mån till standarder isf AMA

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.