

Svar till:
Boverket
remiss@boverket.se

Sista svarsdatum: **2026-04-17**

Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter (BFS 20xx:A26) om energihushållning och värmeisolering i byggnader

Uppgifter om svarslämnare

| | |
|---|--|
| Datum | 2026-04-17 |
| Myndighet/Organisation/Företag | AFRY |
| E-postadress (myndighet/organisation/företag) | linda.stromqvist@afry.com |
| Kontaktperson (namn) | Linda Strömqvist |

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Författningsförslaget – BFS 20xx:A26

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

| Kapitel | Paragraf | Kommentar | Föreslagen ändring |
|---------|----------|---|---|
| 1 | 7 § | Vi noterar att "industri eller verkstad" inte omfattas av krav. Det byggs en stor mängd logistikbyggnader i Sverige idag. Innebär det att dessa inte längre har krav på energiprestandatal? | Begränsa begreppet "industri" till att (ex- emplevis) bara omfatta industriell produkt- ion. Vi ser annars en stor risk för ökad energianvändning inom sektorn. |
| 1 | 7 § | Vilka byggnadstyper ingår i "övriga energi- användande byggnader". | Vi efterfrågar exempel på "övriga energi- användande byggnader". I bilaga 1 (s.160) tolkar vi bilden av IDA- modellen för typbyggnad som en typisk lo- gistikbyggnad. Men är inte det en industri- byggnad? Mycket förvirrande! |
| 1 | 10 § | Beräkningar enligt kategoritypiska värden skapar ingen nytta för fastighetsägaren. Blir bara en extra kostnad och kan inte användas för bedömning av driftkostnad. | |
| 3 | 1 § | Oklart om båda kraven behöver vara upp- fyllda: "Om byggnaden efter ändring har ett energiprestandatal som inte överstiger värdena i tabell 3 bilaga 2 ska kravet i 2 kap. 3 § trots första stycket anses uppfyllt. Vid ändring av klimatskärmen och den ändrade delen har en högsta värmege- nomgångskoefficient som inte överstiger värdena i tabell 6 bilaga 2 ska kravet i 2 kap. 4 § trots första stycket anses upp- fylt." | <u>Förtydliga</u> om det räcker att ändrad del har värmegenomgångskoefficient som inte överstiger värdena i tabell 6 bilaga 2. Eller måste också energiprestandatal upp- nås? Måste energiprestandatal alltid beräknas, även vid mindre (bygglovspliktiga) ändring av klimatskärmen? |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

Konsekvensutredningen – BFS 20xx:A26

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

| Kapitel | Avsnitt | Kommentar | Föreslagen ändring |
|---------|---------|-----------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Kapitel | Avsnitt | Kommentar | Föreslagen ändring |
|---------|---------|-----------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan