

Svar till:
Boverket
remiss@boverket.se

Sista svarsdatum: **2026-04-17**

Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter (BFS 20xx:A26) om energihushållning och värmeisolering i byggnader

Uppgifter om svarslämnare

Datum	2026-02-03
Myndighet/Organisation/Företag	Älvsbyhus AB
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Nils.sundstrom@alvsbyhus.se
Kontaktperson (namn)	Nils Sundström

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Författningsförslaget – BFS 20xx:A26

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring
Tabell 5		Formeln på rad 2 och 3 måste vara fel.	Rad 2 bör också innehålla: (Atemp-90)*
			Pel ska inte minska i ett kraftigt trappsteg utan öka om Atemp ökar.
Tabell 6		Ytterdörrar ofta 50-60mm tunna med halvstora 3-glas fönster kan få svårt med 1,1. Den vi använder har dock U =0,8.	U= 1,2

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring
Bilaga 3	Fgeo	Flertalet kommuner har fått ändrade justeringsfaktorer. Exempelvis Kiruna och Gällivare har gått från 1,9 till 1,8. I dessa kommuner behöver det fortsatt byggas mycket i om stadsflytten. Om Fgeo ska justeras så behöver det byggas på justerad klimatdata.	Fgeo skall vara synkroniserad så att den neutraliserar Sverige-orten när man räknar med bästa tillgängliga frånluftsvärme-pump. Det är inte rätt ifall det blir extra dyrt, kanske 200.000 kr extra, att bygga i norr med annan teknik bara för att vinna några hundra kilowattimmar per år på ett relativt litet småhus. Elöverskottet finns i norr.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

Konsekvensutredningen – BFS 20xx:A26

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Avsnitt	Kommentar	Föreslagen ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan