

Svar till:  
Boverket  
[remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

Sista svarsdatum: **2026-04-17**

## Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter (BFS 20xx:A26) om energihushållning och värmeisolering i byggnader

### Uppgifter om svarslämnare

Datum	2026-04-16
Myndighet/Organisation/Företag	Länsstyrelsen i Örebro län
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	orebro@lansstyrelsen.se
Kontaktperson (namn)	Gustav Hellund

### Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

## Författningsförslaget – BFS 20xx:A26

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Kommentar
3	6	<p>Angående föreskrifterna för bedömning av varsamhetkravet och förvanskningförbudet vill länsstyrelsen framhålla att det är bra att även denna förskrift tydligt uttrycker att hänsyn ska tas till bebyggelsens kulturvärden. Länsstyrelsen har dock redan i tidigare remisser rörande föreskrifter för särskilt värdefulla byggnader framhållit att den generella tidsangivelsen för när en byggnad kan anses vara särskilt värdefull, före 1920, behöver justeras. Detta är särskilt viktigt när det gäller åtgärder som följer av behov av energieffektivisering. Bebyggelsen från modernismens tidiga period är särskilt känslig för förändringar som rubbar byggnadens proportioner och materialuttryck, t ex fönsterbyte och byte av entrépartier. Fönsterbyte leder ofta till grövre dimensioner och avvikande material som ger ett annat estetiskt uttryck än originalutförandet. Fönster, dörrar och andra snickeridetaljer från tiden fram till ca 1950 var generellt sett hantverksmässigt utförda och utförda av virke av hög kvalitet. Även exklusiva träslag förekommer i så väl fönster som dörrar och utformningen av entrépartier gavs stor omsorg. Fönsterglaset var draget vilket ger en karaktäristisk ljusåterspeglning som inte kan återskapas med moderna glastyper. Det är därför särskilt angeläget när det gäller föreskrifter för bedömning av särskilt värdefull byggnad att dessa aspekter av byggnaders kulturvärden förtydligas.</p>