

Svar till:
Boverket
remiss@boverket.se

Sista svarsdatum: **2026-04-17**

Remiss: Boverkets förslag till föreskrifter (BFS 20xx:A26) om energihushållning och värmeisolering i byggnader

Uppgifter om svarslämnare

Datum	2026-04-10
Myndighet/Organisation/Företag	Trossamfundet Svenska kyrkan
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se
Kontaktperson (namn)	Carin Björfors

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Författningsförslaget – BFS 20xx:A26

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

Konsekvensutredningen – BFS 20xx:A26

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Avsnitt	Kommentar	Föreslagen ändring
6	9	Svenska kyrkan har byggnader med så kallad "sällan-användning", det vill säga byggnader som värms upp under några timmar en eller ett par gånger i veckan. Förslaget om normalisering mot fastställda kategoritypiska värden skiljer sig från idag, när normalisering ska ske till avsedd användning (5.2.4).	Konsekvenserna som detta kan få för trossamfundet Svenska kyrkans församlingar, liksom andra aktörer inom civilsamhället, kan läggas till som ytterligare exempel på vad som kan hanteras inom författningsförslagets bestämmelser om anpassning av krav.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan