

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

Datum	2024-03-27
Myndighet/Organisation/Företag	Bodens Kommun
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	cecilia.ylikangas@boden.se
Kontaktperson (namn)	Cecilia Ylikangas

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- ☐ Avstår
- ☐ Tillstyrker utan kommentar
- ☒ Tillstyrker med kommentar
- ☐ Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
1	4 §		Rent generellt är de nya definitionerna inte bra. Det är onödigt att ändra väl inarbetade definitioner så som utrymningsväg, brandvägg etc. Se mer utförlig förklaring för vissa delar nedan.
1	4 §		Definitionen alternativ utrymningsdörr är inte bra (dörr till annan brandcell avses) – Blir motsägelsefullt då utrymningsdörr definieras som dörr till säker plats (det fria) längre ner i stycket.
1	4 §		Definitionen på brandavskiljning är inte bra, och begreppet används på ett annat vedertaget sätt idag. Med brandavskiljande konstruktion så avses idag en brandcellsgräns/brandvägg, risk att detta leder till förvirring/sammanblandning i framtiden.
1	4 §		Definitionen på brandcell är inte korrekt, det krävs enligt förslaget både brandcellsgränser och brandavskiljningar för att det skall vara en brandcell. Ta bort "brandavskiljning" från definitionen.
1	4 §		Definitionen på brandsektion är inte korrekt, det krävs enligt förslaget både brandsektionsgränser och brandavskiljningar för att det skall vara en brandsektion. Ta bort "brandavskiljning" från definitionen.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
1	4 §		Definitionerna alternativ utrymningsdörr, utrymningsdörr och utrymningspassage är inte bra, upplevs som en försämring från nuvarande "utrymningsväg" samt "utrymning över annan brandcell".
2	23 § & 23 a		Identiska avsitt
2	29 §		Krav på talad tvåvägskommunikation borde ej föreligga, vem skall ta emot detta? I anslutning till BFT eller ständigt bemannad plats? Utrymningsplatser kan finnas i publika lokaler som ej är försedda med automatiskt brand- och utrymningslarm. Det bedöms som mkt kostnadsdrivande att tillse talad tvåvägskommunikation i dessa fall.
5	15 a §		Borde stå "storkök med särskild brandrisk" i stället för bara storkök, blir mer logisk om man skall kravställa ythsikten.
7	32 §		Möjlighet till återvändande efter passage med nyckel borde tillåtas för Vk5B. Boende är beroende av personalen vid utrymning och dessa kan förväntas ha tillgång till nyckel.