

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

Datum	2024-04-02
Myndighet/Organisation/Företag	Brandskyddsföreningen Sverige
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se
Kontaktperson (namn)	Ville Bexander

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- ☐ Avstår
- ☐ Tillstyrker utan kommentar
- ☒ Tillstyrker med kommentar
- ☐ Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
4	12	31, 89, 90	Enligt första remissen var ordalydelsen: --- <i>Trots första stycket får imkanaler vara utformade utan säkerställt motstånd mot brand om kanalen är försedd med något av följande:</i> 1. Ett system som begränsar mängden avsättningar. 2. Ett brandsläckningssystem i hela kanalen som begränsar risken för att brand i avsättningarna sprids. Boverket har valt att ta bort punkt två i extraremissen. Detta är olyckligt och bör behållas med följande ändringar och motivering Brandskyddsföreningen anser att Boverket bör behålla krav på ett automatiskt släcksystem i paragrafen enligt följande: <i>Trots första stycket får imkanaler vara utformade utan säkerställt motstånd mot brand om kanalen är försedd med något av följande:</i> 1. Ett system som begränsar mängden avsättningar. 2. Ett automatiskt släcksystem som begränsar risken för att brand i avsättningarna sprids. Motiv: Brandskyddsföreningen förstår att det kan finnas problem med installation, underhåll och rengöring om släcksystem installeras i hela imkanalens längd. Det finns dock en etablerad och beprövad metod för kökssläcksystem där ett munstycke placeras i filterhus samt vid ingång till imkanalen. Brandprovningssmetoden för ett godkänt resultat är att kunna släcka en brand i filterhuset samt en 6 meter lång imkanal med eller utan drift på mekanisk frånluft. Installationen medför inga större problem vid installation, underhåll och rengöring. Denna installation används då kravet finns i nuvarande byggregler. Om kravet tas bort kan byggherrar välja att ta bort funktionen med risk för ökat antal bränder i imkanaler.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.