



Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
samt sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare
Boverket, Yvonne Svensson

Ert datum
2024-02-09

Er beteckning
31/2022

Vårt tjänsteställe, handläggare
HKV FST JUR Ofr,
Katarina Stütz Norland,
katarina.stutz-norland@mil.se

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Yttrande

Försvarsmakten har lämnats möjlighet att yttra sig över Boverkets *Extra remiss om "Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader"*.

Försvarsmakten hänvisar inledningsvis till myndighetens yttrande den 25 augusti 2023 (FM2023-19492:1), avseende Boverkets remisser 6640/2022, 31/2022, 2215/2021, 3680/2021, 2478/2023 och 3295/2022. Försvarsmakten lyfter till Boverket om det som Försvarsmakten framförde i yttrandet har tagits i beaktande, särskilt avseende frågan kring byggnader avsedda för förläggning.

Försvarsmakten understryker myndighetens särpräglade verksamhet och att det mot bakgrund av verksamheten är av stor vikt att bestämmelserna utformas så att de inte påverkar Försvarsmaktens verksamhet eller militära förmåga negativt.

Försvarsmakten ser också ett behov av fortsatt samverkan med Boverket och Fortifikationsverket i syfte att ytterligare utveckla kommande myndighetsföreskrifter på området.

I händelse av kris eller krig

Vad avser det civila försvaret och annan samhällsviktig verksamhet är det väsentligt att kravnivåer i generellt gällande myndighetsföreskrifter fastställs mot bak-

(KST)



grund av de behov samhället har i händelse av kris eller krig. Försvarsmakten föreslår därför att det i bestämmelserna i förslaget som rör projektering ska finnas en regel med följande innebörd.

Vid projektering som omfattar eller berör samhällsviktig verksamhet och civilt försvar ska hänsyn tas till den robusthet som krävs mot bakgrund av den verksamhet som ska bedrivas i händelse av kris eller krig.

Specifika kommentarer till föreslagen författningstext

1. Författningsförslag

I myndighetsföreskrifter bör inledningsvis bestämmelsen med föreskriftsmandatet från aktuell lagstiftning anges, dvs. i detta fall ”Boverket föreskriver med stöd av 10 kap. 3 § 3 plan- och byggförordningen (2011:338) följande”.

7 kap. 32 §

Försvarsmakten ser positivt på förslaget att tillåta återinrymning med nyckel för vk1, där personer förväntas ha tillgång till en nyckel eller motsvarande.

8 kap. 6 § Räddningspersonalens säkerhet vid brand

Myndighetsföreskrifter bör skrivas genusneutralt. I bl.a. denna bestämmelse används begreppet ”räddningsmanskaper”. Försvarsmakten föreslår att man använder rubrikens begrepp ”räddningspersonalen” genomgående i föreskriften.

8 kap. 11 § första stycket punkten 1

Försvarsmakten föreslår att begreppet ”utrymningspassage” ersätts av begreppet ”utrymningsväg”. Detta för att kravet avseende brandgasventilation endast bör gälla för sådana utrymmen som utgör utrymningsvägar.

I sammanhanget föreslår Försvarsmakten också att det som anges på sidan 70 i förslaget, om brandgasventilation, ska inarbetas i författningskommentaren. Detta torde, enligt Försvarsmaktens mening, resultera i att kommande myndighetsföreskrifter tolkas på det sätt som Boverket avser.

8 kap. 11 § andra stycket

Avseende förslaget om minsta area för brandgasventilation om 0,7 m² lyfter Försvarsmakten följande. För lokaler mellan 10-140 m² utan sprinkler, blir kravet på många brandceller där brandgasventilationsöppningen befinner sig, sannolikt onödigt stor. Försvarsmakten delar inte Boverkets uppfattning att föreslagna krav är rådande praxis.



Försvarsmakten anser att förslaget kan komma att påverka allt från förutsättningar för konstruktionsmässiga lastnedräkningstagningar till U-värden och även leda till utmaningar gällande skalskydd. Försvarsmakten föreslår istället att man uppställer ett krav som innebär att i de lokaler där erforderlig area för brandgasventilation överstiger $0,7 \text{ m}^2$, ska ingen enskild öppning vara mindre än $0,7 \text{ m}^2$.

I beredningen av ärendet har deltagit inspektör brandingenjör Emelie Lahti, brandingenjör Veronica Tuveesson och brandingenjör Johan Westerlund.

Detta yttrande har beslutats av sektionschef Annika Grahn Sulusi. I den slutliga handläggningen har som föredragande försvarsjurist Katarina Stütz Norland deltagit.

Grahn Sulusi, Annika

Sektionschef HKV FST JUR Ofr

Katarina Stütz Norland

Sändlista

Boverket

remiss@boverket.se

Försvarsdepartementet (för kännedom) fo.registrator@regeringskansliet.se

Inom myndigheten för kännedom

FST Stöd

HKV Säkinsp/MarkI

Ast

FS

MS