

Mottagare
BoverketVår handläggare
Carl-Peter Hedin, 010-44 45 050Ert föregående datum
2024-02-09Er beteckning
31/2022

Fortifikationsverkets yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Inledning

Fortifikationsverket har beretts tillfälle att yttra sig över Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

Yttrande

Generella kommentarer

Fortifikationsverket vill inledningsvis hänvisa till myndighetens yttrande den 25 augusti 2023 (dnr 2660/2023). Vi önskar i detta sammanhang särskilt understryka myndighetens kommentar rörande logement på militärförläggningar (Kap. 9, s 232, författningskommentar till 2 kap. 17§). Fortifikationsverket hävdar där att preciseringen av just militärförläggningar borde utgå och att de logement som bedrivs av Försvarsmakten och förvaltas av Fortifikationsverket även fortsatt ska bedömas ur ett rent logement-perspektiv, likt logement på t.ex. brandstationer. Vidare önskar Fortifikationsverket att samverka med Boverket inför en framtida revidering av Boverkets byggregler för att etablera en egen verksamhetsklass för just logement på militärförläggningar.

Fortifikationsverket vidhåller uppfattningen att om byggherrar tillsammans med branschaktörer/leverantörer får ökad frihet att föreslå och driva igenom egna lösningar kommer det ge marknadsaktörer en ökad påverkansmöjlighet i dimensioneringen av byggnader. Detta gäller även byggnader för samhällsviktiga verksamheter. Fortifikationsverket ser ett behov av att detta utvärderas ur ett totalförsvarsperspektiv.



Fortifikationsverkets tidigare bedömning att kontrollen av projektering och utförande kommer att bli mer komplicerad, tidskrävande och kostsam när de föreslagna förändringarna har genomförts kvarstår.

Specifika kommentarer

7 kap. 32§, Återvändande vid utrymning

Möjlighet att - där lämpligt - tillåta "återinrymning" via nyckel eller motsvarande ses som ett mycket positivt förslag.

8 kap. 11§, Brandgasventilation (första stycket punkt 1)

Fortifikationsverket önskar ett förtydligande kring "utrymningspassage" så det blir tydligt att det är utrymmen som faller under den tidigare benämningen "utrymningsväg" som avses (och som inte får nyttjas för ventilation av brandgaser) och inte t.ex. mindre korridordelar eller utrymmen som tidigare hade fallit under benämningen "väg till utrymningsväg".

8 kap. 11§, Brandgasventilation (andra stycket punkt 3)

Fortifikationsverket anser att minsta storlek på varje enskild öppning om minst 0,7 m² snabbt blir orimligt om man beaktar att det i byggnader med höga krav på fysiskt skydd (både yttre och inre säkerhetsgränser) inte alltid är möjligt att möjliggöra att olika utrymmen brandgasventileras via varandra. Det är Fortifikationsverkets bedömning att detta riskerar att komplicera och fördyra byggprojekt avseende bl.a. lastnedräkning och U-värden.

Förslagsvis ändras kravställningen till att för lokaler, vars krav på brandgasventilation enligt punkt 1 och 2 överstiger 0,7 m², ska ingen enskild öppning understiga 0,7 m².



Beslut

Beslut om yttrandet har fattats av chefen för Ledningsstaben Magnus Önnestig efter föredragning av verksamhetskontroller Carl-Peter Hedin.

Magnus Önnestig
Chef Ledningsstaben

Handlingen är fastställd i Fortifikationsverkets elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem av:

Magnus Önnestig, Ekonomidirektör, 2024-04-05
