



Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

## § 52

### Remiss- Extra remiss om "Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Boverkets dnr: 31/2022

#### Beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande över Extra remiss - "Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader" som sitt svar till Boverket.

#### Yttrande

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen välkomnar att Boverket har valt att besvara tidigare remissyttranden och har tillämpat ändringar baserat på dem. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på beslutet att dela upp föreskrifterna i separata kapitel för att underlätta efterlevnaden av varje enskild föreskrift. Dessutom är det positivt att strukturen i föreskrifterna, med övergripande bestämmelser samt regler för nybyggnation och ändring av befintliga byggnader, är tydlig.

Emellertid noterar miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att vissa justeringar som har gjorts kan leda till viss otydlighet och ge upphov till olika tolkningar. Nedan följer några exempel som har identifierats.

#### Avdelning I. Övergripande bestämmelser

Avdelning I 1 kap 20 § brandskyddsdokumentation tillämpar begrepp som "försumbar utsträckning" och att det inte gäller om det anses obehövligt som öppnar rum för stort tolkningsutrymme.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser att det bör preciseras vad en brandskyddsdokumentation ska innehålla samt vilken struktur den ska ha, likt kraven avseende kommunens handlingsprogram enligt LSO. Räddningstjänsten granskar ofta innehållet i brandskyddsbeskrivningen. Saknas beskrivning av vissa delar, finns stor risk att det missas att ställas krav på viktiga delar av brandskyddet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justering

Utdraget bestyrkes



*Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott*

Forts § 52

Avdelning I 2 kap 16 § Det behövs en tydligare definition av ”trygghetsboende” respektive ”särskilt boende”. Detta för att kunna skilja på VK3C och VK5B.

Även ”andra boenden avsedda för personer som kan förväntas behöva stöd eller vård delar av dygnet och andra utrymmen där personer har liknande förutsättningar att utrymma” som inkluderas i VK3C, behöver definieras tydligare. Detta eftersom byggherren troligen kommer projektera utifrån VK3A om boendet inte är behovsprövat.

**Avdelning II. Uppförande av nya byggnader**

Avdelning II 5 kap 21 a § Av begränsade konsekvenser för utrymnings säkerheten ska bedömning göras från fall till fall. Här är ett exempel på bedömningar som kan komma att hanteras olika mellan kommuner och byggherrar.

Avdelning II 7 kap 15 § Begreppet insatstid bör ersättas av begreppet responstid. Detta eftersom insatstid inte harmoniserar med MSBFS 2021:1. Responstiden i kommunens handlingsprogram enligt LSO omfattar även larmhanteringstid. Eftersom responstiden dock inte omfattar tiden från ankomst till skadeplats till det att insats påbörjas, bör detta också beaktas.

**Avdelning III. Ändring av byggnader**

Avdelning III 10 kap 8 § avstegsutrymmet för brandgasventilation i trapphus med begrepp som ”försumbar utsträckning” skapar rum för tolkning och riskerar att underminera säkerhetsnivån för utrymning och räddningsinstanser vid brand.

**Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bedömning**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vidhåller synpunkter enligt ordinarie remissvar från den 11 augusti 2023 (beslutsdatum 22 augusti 2023). Det är synnerligen anmärkningsvärt att de stora förslagen till förändringar i författningen inte tas upp i den aktuella extraremissen.



Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Forts § 52

Däremot avseende justerade tillämpningar tillstyrker miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Boverkets extra remiss om "Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader remiss med kommentarer enligt ovan.

### Beskrivning av ärendet

Den 4 maj 2023 skickade Boverket ut en remiss med förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Med anledning av inkomna remissynpunkter och nya överväganden har Boverket funnit anledning att justera vissa delar av förslaget. Detta remissunderlag avser enbart de delar som berör dessa justeringar

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om Boverket extra remiss på förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer endast se över och lämna synpunkter på dem justeringar som gjorts i avdelning I, avdelning II och avdelning III.

Av justeringar som tillämpats ser miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att det fortfarande råder en viss otydlighet som skapar ett större utrymme för tolkning och bedömning som kan komma att hanteras olika i flera kommuner. Ett exempel kan vara att byggherren inför startbesked tycker att de har uppfyllt kravnivån med sina riskbedömningar och riskanalyser men byggnadsnämndens byggnadsinspektörer gör bedömning på byggherrens inlämnade material att kravnivån inte är uppfylld. Vilket medför en utdragen process inför startbesked då det inte finns tydliga kravnivåer för vad som skall uppfyllas i kraven.

Det krävs också noggrann uppföljning och utvärdering för att säkerställa att förändringar faktiskt bidrar till önskade resultat och inte medför oönskade konsekvenser.

Sänt till:

Boverket

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Justering

Utdraget bestyrkes