

Från: Håkan Frantzich <hakan.frantzich@brand.lth.se>
Skickat: den 4 april 2024 13:15
Till: Remiss
Kopia: Marcus Runefors; Nils Johansson; Dan Madsen
Ämne: Remissvar Brand – Diarienummer 31/2022

Hej

Vi lämnar härmed kompletterande synpunkter i extraremissen för Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnad.

2 kap 42 § – Kravet på maximalt 30 grader över omgivningstemperaturen är inte möjligt att uppfylla samtidigt som man uppfyller standardens krav på minst 30 grader över.

5 kap 23 § – Utrymmen som omfattas enligt skrivningen är ” dolda utrymmen, förutom vindsutrymmen, som inte ingår i en brandcell och som innehåller brännbara byggnadsdelar i mer än begränsad omfattning vara utformade på ett sådant...” Enligt s. 98 i underlaget till extraremissen är dolda utrymmen ” ...icke beträddbara delar av en byggnad utan någon egentlig användning annat än för till exempel förläggning av tekniska installationer eller liknande”. I avsnitt 4.7 (s. 56-57) i underlaget till extraremissen ges en redogörelse och förklaring där det bland annat står att: ”Exempel på utrymmen som kan träffas av föreskriften är undertaksutrymmen, installationsschakt, installationsgolv samt spalter i ytterväggar, mellanväggar, bjälklag och mellan moduler i modulbyggnader.” Vi har svårt att se att samtliga dessa kan omfattas av föreskriften som den är skriven idag, i en byggnad ingår dolda utrymmen som undertaksutrymmen, installationsschakt och installationsgolv i någon brandcell, det enda ”ingenmansland” som skulle kunna finnas är väl i en brandcellsgräns som sådan. Sedan är det kanske inte helt klart ifall en fasad utgör en brandcellsgräns eller tillhör en brandcell, vilket innebär att kravet då ev. omfattar fasader också. Vi ser att boverket jobbat mycket med förtydligande här. Men man bör undersöka om skrivningen i föreskriften kan bli tydligare.

Hälsningar

Håkan Frantzich (brandingenjör, TeknD)
Avdelningsförest.
Brandteknik
Lunds Tekniska Högskola
Box 118, 221 00 Lund
hakan.frantzich@brand.lth.se
tel. +46 46 222 95 91
www.brand.lth.se