



Datum:
2024-03-11

Diarienummer:
2024-000122

Handläggare, telefon:
Tora Åström, 060-6585932

Boverket

Svar på Extra remiss gällande – Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnad

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) har tagit del av insända handlingar och har följande synpunkter, synpunkterna är kategoriserade efter förslagen i remissens kap 4- Beskrivning av de nya förslagen.

4.1.1	Bra och tydligt förtydligande
4.2	Ingen kommentar
4.3	MRF ser positivt på att begränsa brännbara fasade med SP Fire 105 till 16 våningar. Dock oklart hur verifiering faktiskt kan ske i över 16 våningar.
4.4	Trygghetsboende kan ske i olika former och är inte alltid behovsprövade, detta beskrivs bla på boverkets hemsida https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/olika-grupper/aldre/trygghetsbostader/ MRF anser att det inte bör stå behovsprövat i författningsförslaget utan bara ”trygghetsboende” då det ofta finns behov av ett utökat skydd oavsett om boendet är behovsprövat eller inte. Behovet av skydd är kopplat till att de boende är äldre och inte till att de har en behovsprövning, dessutom sker ofta gradvis en försämring av de boende över tid. MRF anser även att satelitlägenheter bör ingå och boendesprinklern bör omfatta boendeytorna eftersom det är där vi finner de som omkommer i bränder. Svårigheten bör ligga i om trapphus ska sprinklas eller inte, där anser MRF att det är en stor ökning i skyddet för den boende av att ställa krav på sprinkler inom boendeytan och att det bör kunna föreskrivas istället för att utelämnas helt. Det är i boendemiljön de riskutsatta oftast omkommer. Det finns fortfarande ett stort behov av utökat larm i boenden som inte innefattas av trygghetsboenden.
4.5	Bra förtydligande. Dock fortfarande otydligt när det öppnas för att kunna göra verifiering av robustheten. Finns en oro att det i slutändan inte blir en ökning av robustheten.
4.6	Ingen kommentar
4.7	Det finns hänvisning till att försäkringsbranschen ska kunna vara med och påverka kravnivån men dolda utrymmen är svåra för försäkringsbranschen att kontrollera och kravställa efter att byggnaden har färdigställts och kraven behöver därför vara tillräckligt precisa i författningen för att säkerställa

	kravnivån. Erfarenheter från räddningsinsatser visar på svårigheten att släcka i dolda utrymmen och även hur snabbt en brand kan spridas om dessa inte är utförda med korrekt avskiljning, det är därför viktigt att detta är tydligt och precist i BBR och inte lämnar öppningar för tolkning eller för annan bransch att avgöra om kraven är rimliga eller inte.
4.8	Positiva till förändringen då det ger bättre förutsättningar att hantera en brand för räddningstjänsten och i därmed ett bättre person- och egendomsskydd.
4.9	Ingen kommentar
4.10	Ingen kommentar
4.11	Ingen kommentar
4.12	Ingen kommentar
4.13	Ingen kommentar
4.14	Ingen kommentar

Underlag

Följande handlingar har legat till grund för räddningstjänstens yttrande:

- Extra remiss- Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader, dnr 31/2022

Handläggare:

Tora Åström

tora.astrom@rtjmedelpad.se

060-6585932