

Boverket
remiss@boverket.se

Remissyttrande på "Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall" Diarienummer 29/2022

Derome grundades 1946 och är idag Sveriges största familjeägda träindustri.

I Deromekoncernen har vi hela kedjan "från skog till färdigt hus" detta genom egna sågverk, biobränsle, takstolsfabriker, byggvaruhandel, husfabriker med hög prefabriceringsgrad, byggnation i lösvirke, projekt och bostadsutveckling samt ytterst egen förvaltning av bostäder och andra lokalteter. Derome Husproduktion utvecklar, säljer, producerar, levererar och uppför bostadshus som är industriellt tillverkade i trä med hög prefabriceringsgrad till den svenska marknaden.

Generella kommentarer

Derome konstaterar att Boverkets föreslagna regler för föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö har en minskad detaljeringsgrad och att de funktionskrav som nu anges ger förutsättningar för sektorn att arbeta med nya innovativa lösningar och anpassningar i standarder och branschregler utifrån marknadens behov.

1Kap. Övergripande bestämmelser

13§ Vid ändring av en byggnads system för luftväxling ska möjligheterna undersökas för att nyttja det befintliga systemet. Liknade krav bör ställas på undersökning för system till tapp- och spillvatten.

Förslag: Lägg till: Vid ändring av en byggnads installationer för vatten och avlopp ska det klargöras vilka möjligheter det finns att utnyttja befintliga system eller att på annat sätt minimera ingreppets omfattning.

3 Kap. Luft

7 § Den föreslagna formeln är relativt enkel att tillämpa men kommer leda till generellt högre luftflöden och mycket högre i mindre bostäder jämfört med dagens BBR 6:251 med ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Detta leder till ökad energiförbrukning, ökat buller och ökade byggkostnader.

Förslag: Ett tillägg med texten; Alternativt kan ett lägsta tilluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea användas om kravet i 2 § uppfylls.

6 kap. Termisk komfort

2 § Här föreslås att en operativ temperatur på lägst 24,0 °C och högst 26,0 °C skall kunna upprätthållas i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Detta krav kommer leda till överdimensionerade värmesystem vilket leder till ökade kostnader och även leder till ökad energiförbrukning och högre effektkrav. Detta krav ligger inte i linje med de nationella energi- och klimatmål för 2030 ej heller kommande lagkrav från EU som EPBD och EED.

Folkhälsomyndighetens, FHM, riktlinjer och rekommendationer, se FoHMFS 2014:17, anger en operativ temperatur mellan 18 - 26 grader över året. Boverkets krav bör anpassas så att två normsättande, statliga myndigheter inte har motstridiga uppgifter.

Förslag: Ändra till nuvarande operativa temperaturer i BBR 6:42

Frågor med kring detta remissvar kan ställas till:

Hanna Bülund

Fuktsakkunnig

Derome Husproduktion AB

hanna.bulund@derome.se
