

Boverket
remiss@boverket.se

Remissyttrande på "Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall" Diarienummer 29/2022

Generella kommentarer

Eksjöhus AB konstaterar att Boverkets föreslagna regler för föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö har en minskad detaljeringsgrad och att de funktionskrav som nu anges ger förutsättningar för sektorn att arbeta med nya innovativa lösningar och anpassningar i standarder och branschregler utifrån marknadens behov.

3 Kap. Luft

7 § Den föreslagna formeln är relativt enkel att tillämpa men kommer leda till generellt högre luftflöden och mycket högre i mindre bostäder jämfört med dagens BBR 6:251 med ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Detta leder till ökad energiförbrukning, ökat buller och ökade byggkostnader.

Förslag: Ett tillägg med texten; Alternativt kan ett lägsta tilluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea användas om kravet i 2 § uppfylls.

6 kap. Termisk komfort

2 § Här föreslås att en operativ temperatur på lägst 24,0 °C och högst 26,0 °C skall kunna upprätthållas i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Detta krav kommer leda till överdimensionerade värmesystem vilket leder till ökade kostnader och även leder till ökad energiförbrukning och högre effektkrav. Detta krav ligger inte i linje med de nationella energi- och klimatmål för 2030 ej heller kommande lagkrav från EU som EPBD och EED.

Förslag: ändra till nuvarande operativa temperaturer i BBR 6:42

11 kap. Avfall

4 § Här föreslås att lösningen på avfallsanordningar och avfallsutrymmen grundar sig i de kommunala renhållningsordningarna. Det betyder i praktiken att 290 olika kommuner kan ställa sina särskilda krav, vilket motverkar industriellt byggande med teknisk plattform som ska kunna användas i hela landet oavsett kommun. Det skulle innebära länge projekteringstid samt ökade kostnader.

Förslag: Ge förslag på hur förvaring kan vara utformad som kan gälla hela landet.

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till David Norrman, Teknisk chef,
david.norrman@eksjohus.se