

## Remissyttrande på "Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall" Diarienummer 29/2022

*LB-Hus är en av landets ledande husleverantörer av nyckelfärdiga småhus på totalentreprenad. Med huvudkontor och produktion i Bromölla sysselsätter vi idag cirka 110 medarbetare. LB-Hus är en del av koncernen Svensk Husproduktion som verkar inom tre affärsområden: Styckehus, Grupp-hus och B2B. Tack vare hög grad av standardisering, aktiv produktutveckling och stor prismetvetenhet ger vi våra kunder Mest hus för pengarna.*

### 3 Kap. Luft

**7 §** Den föreslagna formeln är relativt enkel att tillämpa men kommer leda till generellt högre luftflöden och mycket högre i mindre bostäder jämfört med dagens BBR 6:251 med ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m<sup>2</sup> golvarea. Detta leder till ökad energiförbrukning, ökat buller och ökade byggkostnader.

**Förslag:** Ett tillägg med texten; Alternativt kan ett lägsta tilluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m<sup>2</sup> golvarea användas om kravet i 2 § uppfylls.

### 6 kap. Termisk komfort

**2 §** Här föreslås att en operativ temperatur på lägst 24,0 °C och högst 26,0 °C skall kunna upprätthållas i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Detta krav kommer leda till överdimensionerade värmesystem vilket leder till ökade kostnader och även leder till ökad energiförbrukning och högre effektkrav.

**Förslag:** ändra till nuvarande operativa temperaturer i BBR 6:42

Bromölla den 5 Juni 2023

**LB-Hus AB**



Henrik Nilsson  
Konstruktionschef