

Boverket
remiss@boverket.se

Datum
2023-06-13

Handläggare
Lotta Wallin
Telefon
010-495 87 52
E-post
lotta.wallin@nsva.se

Diarienummer HE 23/00113

Yttrande gällande Boverkets remiss, dnr 29/2022

Till NSVA inkom den 2023-03-24 remiss om "Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning"

NSVA har följande yttrande:

1 Författningsförslag

8 kap Vatten- och avloppsinstallationer

- 3 § Installationer för tappvatten ska vara utförda av material som gör att koncentrationer av skadliga ämnen för miljön inte kan utlösas i tappvattnet (ex koppar).
- 4§ Här bör tilläggas att det även kan gälla vatten från enskild dricksvattenanläggning.
- 10§ Krav på att spillvatten inte ska kunna strömma åter är en stor fråga. Det finns många fastigheter som inte behöver något skydd, men det kan vara svårt att veta. Om ett återströmningsskydd installeras blir det ytterligare en installation för fastighetsägare att hålla koll på och underhålla. När denna installation inte fungerar kan den orsaka stopp och fastighetsägare lär kontakta VA-huvudman, vilket skapar resurskrävande merarbete. Det bör även beaktas om denna text kommer att påverka ansvarsfrågan vid dämning av huvudledningsnätet.
- 13 § Installationer för spillvatten "Installationer för spillvatten, där vattnet kan innehålla skadliga ämnen i mer än obetydliga mängder, ska vara utformade så att dessa ämnen inte kan släppas ut oavsiktligt. Avloppsenheter för spillvatten som kan innehålla brandfarliga eller explosiva vätskor får inte ha vattenlås."
Denna paragraf måste ändras då skadliga ämnen i mer än obetydliga mängder, brandfarliga eller explosiva vätskor **inte får släppas till spillvatten- eller dagvattennätet.**

Skulle skadliga ämnen i mer än obetydliga mängder, brandfarliga eller explosiva vätskor ledas till reningsverk kan reningsprocessen försämrats så att orenat vatten når recipienten, slammet får sämre kvalitet, ledningsnätet kan skadas och arbetsmiljön för anställda på reningsverk och ledningsnät skulle innebära risker för hälsan.

Observera att vattenlås behövs för att inte lukt från spillvattenförande ledningsnät ska komma in i byggnader.

5 Beskrivning av förslaget

5.3.7 Vatten- och avloppsinstallationer

- Beskriv tydligt vad som gäller för återströmningsskydd till dricksvattennätet. Återströmningsskydd ska utföras enligt SS-EN-1717
- Krav på att spillvatten inte ska kunna strömma åter är en stor fråga. Det finns många fastigheter som inte behöver något skydd, men det kan vara svårt att veta. Återströmningsskydd nämns. Om ett återströmningsskydd installeras blir det ytterligare en installation för fastighetsägare att hålla koll på och underhålla. När denna installation inte fungerar kan den orsaka stopp och fastighetsägare lär kontakta VA-huvudman, vilket skapar resurskrävande merarbete.
- Det bör även beaktas om denna text kommer att påverka ansvarsfrågan vid dämning av huvudledningsnätet.

Nedan följer ett allmänt yttrande som inte är kopplat till ett speciellt kapitel.

Allmänna råd och hänvisning till standarder tas bort. Hänsyn till hygien, hälsa och miljö läggs till men hur nya krav ska uppfyllas anges inte.

Viktigt att det finns någon form av råd eller vägledning för att en någorlunda liknande bedömning görs oavsett vilken kommun ärendet handläggs i. Det är också viktigt att kunden ska kunna få råd och vägledning om vad som ska uppnås gällande hygien, hälsa och miljö utan att ange hur detta ska utföras.

Finns det kunskap om hygien, hälsa och miljö hos tjänstemän som handlägger plan- och bygg ärenden? Finns det framtagna samarbetsformer mellan bygghandläggare och handläggare som har kunskap om hygien, hälsa och miljö, ex miljöförvaltningar och uppströmsarbete hos VA huvudmän?

Uppmuntra till åtgärder för ökad vatteneffektiviteten genom

- * Vattenbesparande inredning, såsom snålspolande duschar och toaletter
- * Vattenfelsbrytare
- * IMD kall- respektive varmvatten i flerbostadshus
- * Tillvaratagande av regnvatten för bevattning
- * Tryckreducering på fastighetsnivå om vattentrycket är onödigt högt



Med vänlig hälsning

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

Lotta Wallin

Gruppchef Miljö och Resurs