

Svarsfil till remiss Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall. dnr: 29/2022

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum

2023-06-16

Remisslämnare

Mathias Karlstad

Organisation

OBOS Sverige AB

Kontaktperson

Mathias Karlstad

E-postadress

Mathias.karlstad@obos.se

Adress

OBOS Sverige AB, 574 85 Vetlanda

Remissvar

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

☐

Tillstyrker utan kommentar

☐

Tillstyrker med kommentar

☒

Avstyrker med motivering

☐

Föreskrift	Allm råd	Konsekvens- utredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
6 kap. Termisk komfort 2 §			Här föreslås att en operativ temperatur på lägst 24,0 °C och högst 26,0 °C skall kunna upprätthållas i utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Detta krav kommer leda till överdimensionerade värmesystem vilket leder till ökade kostnader och även leder till ökad energiförbrukning och högre effektkrav. Detta krav ligger inte i linje med de nationella energi- och klimatmål för 2030 ej heller kommande lagkrav från EU som EPBD och EED.	Ändra till nuvarande operativa temperaturer i BBR 6:42

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan