

Remissyttrande på "Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall" Diarienummer 29/2022

Drivkraften för Ralj AB är att spara vatten och energi utan att tumma på komfort eller kvalitet.

Nuvarande formulering

"7 § Installationer för tappvarmvatten ska vara utformade så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås vid tappstället."

Kommentar

Ovanstående SKA-krav bör ej gälla om installation för tappvarmvatten är utformad så att den mikrobiella tillväxten i tappvattnet inte blir oacceptabel enligt reglerna.

Anledning

Om en installation kan leverera tappvarmvatten med samma eller högre kvalitet samt mindre mikrobiell tillväxt vid lägre temperatur finns risken att innovationer och nya tekniker hämmas.

Ralj AB vill att formuleringen ändras och därmed öppnar upp för mer energi och vattensnåla lösningar utan att äventyra kvalitet eller hälsa.

Förslag

Ändra formuleringen av meningen i 7 §.

Ska-kravet bör ej gälla installation som är utformat på ett annat sätt än att uppnå 50°C om installationen samtidigt uppfyller övriga krav och regleringar som förhindrar mikrobiell tillväxt i tappvarmvattnet.

Karlskrona 2023-06-13

Ralj AB



Aron Nilsson