

Kristinehamn 2023-06-13

Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare (RSVR) vill till att börja med tacka för förtroendet, och möjligheten att få yttra oss i detta remissärende.

Vi sätter ett stort värde på det.

Vi väljer att i detalj endast yttra oss om en paragraf vi är nöjda med, och som vi anser är mycket viktigt att den inte förändras, samt en paragraf som numera saknas i förhållande till den senaste remissutgåvan vi fick presenterade för oss vid möte med Samrådsgruppen för inomhusklimat 22-05-31.

Därtill tillstyrker vi såväl Funkis som Plåt- & Ventföretagens remissvar som vi har tagit del utav.

3 kap. Luft, 9§

När det gäller denna paragraf är vi mycket nöjda med att Boverket har hörsammat vår önskan om att tillföra ordet "invändig". Det ordet är mycket viktigt för paragrafens egentliga avsikt och innebörd, och får **absolut inte** tas bort i det fortsatta arbetet med framtagandet av rubricerade föreskrifter.

Många människor söker ständigt genvägar och låga kostnader, och utan ordet "invändig" i denna paragraf skulle det bli i det närmaste helt omöjligt att underhålla våra så viktiga ventilationssystem i Sverige i framtiden.

RSVR saknar

I det remissförslag vi fick presenterade för oss 22-05-31 vid möte med Samrådsgruppen för inomhusklimat fanns det en paragraf som löd "*I byggnader får det inte finnas kvar föroreningar från byggprocessen i högre grad än att luftkvaliteten blir acceptabelt enligt 2§*" i 3 kap. Luft..

Denna paragraf verkar vara borttagen nu. Varför ?

Vi anser att det är en mycket viktig paragraf för framtida besiktningsmän/kvinnor att kunna luta sig mot då det är väldigt många ventilationskanaler som definitivt inte är lika rena efter byggprocessen, som det utrymme de senare ska betjäna.

Återinför denna paragraf !

Kontaktperson ang. detta remissvar: Per Höij, 070 / 336 08 82, pelle@rsvr.nu