



Stockholms
universitet

BESLUT
2023-06-15

Dnr SU FV-1083-23

Rektor

Rikard Skårfors
FD, Utbildningsledare
Rektors kansli, Ledningssekretariatet

Boverket

Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning

Stockholms universitet har inbjudits av Boverket att inkomma med synpunkter på förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall, med tillhörande konsekvensutredning.

Stockholms universitet har några specifika synpunkter på avsnitt 5.3.2, ss. 70–73. Avseende Tabell 3 (s. 70) konstaterar universitetet att buller i bostäder kan vara ett stort problem, t.ex. från ventilationen, och vill resa frågan om risken för buller beaktats vid det ökade flödet som förslaget innebär. Kommer man att kunna hålla sig under lämpliga bullernivåer med de nya flödena?

Tabell 4 (ss.71f.) förefaller vara felaktig, och är därmed svår att avläsa.

Avseende skrivningarna om forcering och vädring (s. 73) är universitetet tveksamt till förslaget om borttagandet av krav på vädringsmöjligheter via öppningsbara fönster. Förslaget kan komma att leda till att dessa fönster, som innebär en trivsel/säkerhetsfaktor, inte kommer att installeras i framtida bostäder för att minimera byggkostnader. Universitetet menar att krav på öppningsbara fönster bör finnas kvar för trivsel och utrymningsmöjligheter.

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare). Ärendet har beretts inom Områdesnämnden för naturvetenskap. Föredragande i ärendet har varit utbildningsledare Rikard Skårfors.