

Samhällsbyggnadsnämnden

Boverket

Yttrande över Boverkets förslag till ändringsförfattningar i föreskrifter om energihushållning

Ert dnr: 10297/2025

Nämnden har inte kunnat hitta något i konsekvensutredningarna om hur krav på installation av solenergiteknik påverkar risken för brand och möjligheten för räddningstjänstens insatser i händelse av brand och om förslagen kan innebära att behov av att se över föreskrifterna om brand. Exempelvis kan kravet träffa större lokalbyggnader vars tak har brännbar isolering och som idag inte har solenergiteknik och inte heller projekterades för detta. Ställs krav på installation av solenergiteknik på sådana tak ökar risken för brand, och eftersom taket har brännbar isolering finns risk för stora egendomsskador. Riskerna finns redan idag där fastighetsägare frivilligt väljer att installera solenergiteknik, men kan förväntas öka när det inte längre finns en frivillighet för vissa typer av byggnader.

På samhällsbyggnadsnämndens vägnar

Stefan Ericäter
Vice ordförandeIda Roshagen
Nämndsekreterare

Denna ruta innehåller kommunens kontaktuppgifter och är avsedd för uppläsningens program.

E-postadress: burlovs.kommun@burlov.se. Webbplats: www.burlov.se. Postadress Box 53, 232 21 Arlov. Besök: Kärleksgatan 6, Arlov. Telefon: Växel: 040-625 60 00. Fax: 040-43 39 61. Organisationsnummer: 212000-1025. Bankgironummer: 650-3890. Plusgironummer: 112010-4.



**Burlövs
kommun**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: STEFAN ERICSÄTER

Date: 2026-03-20 11:07:38

BankID refno: 019d0ab6-f01c-7785-821a-b520a73b56d9



Justerande: Stefan Ericstätter

Signed by: Ida Kristina Roshagen

Date: 2026-03-20 11:17:03

BankID refno: 019d0abf-8508-7b75-8a6d-1cb260ef21ed



Nämndsekreterare: Ida Roshagen