

Adam Hedbom
Verksjurist
Avdelningen för analys
010-168 05 44
Adam.Hedbom@Elsakerhetsverket.se

Boverket

Remissvar förslag till ändringsförfattningar i Boverkets förslag till föreskrifter om energihushållning

Elsäkerhetsverket har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till ändringsförfattningar i Boverkets förslag till föreskrifter om energihushållning.

Elsäkerhetsverket har inga synpunkter på förslagen till ändringsförfattningar.

Elsäkerhetsverket vill dock trycka på vikten av att energiprestanda- och klimatmål inte får gå på bekostnad av att anläggningen och elektrisk utrustning ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Ansträngningar för på att uppnå energimål genom komplettering med produktionsanläggningar och utrustning med hög effekt (exempelvis elbilsaddare) kan leda till överbelastning av elanläggningar med risk för brand. En elanläggning som utsätts för höga effekter åldras också snabbare vilket ställer höga krav på fortlöpande kontroll och underhåll för att säkerställa anläggningens säkerhet. Särskilt ökar sådana risker vid installation av i äldre fastigheter där den befintliga elinstallationen riskerar att inte klara de ökade belastningarna.

Det är också viktigt att elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) säkerställs när en stor mängd anläggningar kompletteras med ny teknik.

Elsäkerhetsverket vill också lyfta fram att en snabb omställning kan leda till att obehöriga utför arbeten eller att energihushållning prioriteras framför säkerhet. Elsäkerhetsverket vill tydliggöra att "fackmässigt utförande" i byggreglerna inte får tolkas som att montörer av produktionsanläggningar eller laddinfrastruktur kan frångå elsäkerhetsregelverkets krav på god elsäkerhetsteknisk praxis, företagsregistrering och egenkontroll m.m.

Beslut i detta ärende har fattats av verksjurist Adam Hedbom. I den slutliga handläggningen har också teknisk expert Mikael Carlson deltagit.

Detta beslut är digitalt signerat och saknar handskriven underskrift.