

Svar till:  
Boverket  
[remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

Sista svarsdatum: **2026-04-17**

Remiss: Förslag till ändring i Boverkets förslag till föreskrifter om energihushållning, BFS 20xx:A27

#### Uppgifter om svarslämnare

Datum	2026-04-15
Myndighet/Organisation/Företag	Lunds universitet/LTH/Installationsteknik/Byggnadsfysik
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Ulla.janson@hvac.lth.se
Kontaktperson (namn)	Ulla Janson

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

## Författningsförslaget – BFS 20xx:A27

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Kommentar	Föreslagen ändring
2	2.2	Direktivets krav är installation av solenergiteknik. Utredningen redovisar endas solceller. Detta får anses subjektivt, då solfångare ej inkluderats. Att exkludera solfångare anses ej teknikneutralt, något som ska vara grunden för utredningen. Solceller är beroende av sällsynta jordartsmetaller, något som solfångare inte är. Att endast basera utredningen på kostnader är alltför snävt. LCA inkluderande åtminstone GWP och biologisk mångfald behövs för att ge en komplett bild av solcellsinstallationer.	Gör om utredningen på ett teknikneutralt sätt, där även andra solenergilösningar inkluderas. Basera utredningen på fler parametrar för att ge ett mer komplett kunskapsunderlag.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

## Konsekvensutredningen – BFS 20xx:A27

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Avsnitt	Kommentar	Föreslagen ändring

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan