

### Korrigerig s. 12 av tidigare remissutskick

Korrigerig av Tabell 7 – ändrat tabellvärde i för ”Bostäder som utgör <50 % av  $A_{temp}$ ”.

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Annan typ av energianvändande byggnad | $22 + 55 \cdot F_{geo}$ |
|---------------------------------------|-------------------------|

\* I byggnader som innehåller flera byggnadskategorier ska värdena i tabellen viktas i proportion till den temperaturreglerade arean. Geografisk justeringsfaktor,  $F_{geo}$ , ska sättas i enlighet med bilaga 3.

**Tabell 7**      **Högsta tillåtna energiprestandatal,  $E_{tal}$ , i redan uppförda lokalbyggnader.**

| Byggnadskategori                       | $E_{tal}$ (kWh/m <sup>2</sup> år) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kontor                                 | $62 + 142 \cdot F_{geo}$          |
| Utbildning                             | $68 + 161 \cdot F_{geo}$          |
| Sjukhus                                | $118 + 120 \cdot F_{geo}$         |
| Logi och restaurang                    | $116 + 185 \cdot F_{geo}$         |
| Idrott                                 | $75 + 185 \cdot F_{geo}$          |
| Handel och kultur                      | $95 + 122 \cdot F_{geo}$          |
| Övriga energianvändande byggnader      | $54 + 185 \cdot F_{geo}$          |
| Bostäder som utgör <50 % av $A_{temp}$ | $51 + 93 \cdot F_{geo}$           |

\* I byggnader som innehåller flera byggnadskategorier ska värdena i tabellen viktas i proportion till den temperaturreglerade arean. Geografisk justeringsfaktor,  $F_{geo}$ , ska sättas i enlighet med bilaga 3.

**Korrigerig s. 57 av tidigare remissutskick**

Korrigerig av Tabell 7 – ändrat tabellvärde för ”Bostäder som utgör <50 % av  $A_{temp}$ ”.

---

*Bostäder som utgör <50 % av  $A_{temp}$*

**51 + 93\* $F_{geo}$**

\* *I byggnader som innehåller flera byggnadskategorier ska värdena i tabellen viktas i proportion till den temperaturreglerade arean. Geografisk justeringsfaktor,  $F_{geo}$ , ska sättas i enlighet med bilaga 3.*

*Tabell 3*

Rubriken ändras till att endast omfatta redan uppförda nollutsläppsbyggnader till följd av att begreppet nära-nollenergibyggnad tas bort, se 1 kap. 5 §.

Närmare överväganden finns i 5.2.1.

*Tabell 7*

Tabellen är ny och anger högsta tillåtna energiprestandatal i redan uppförda lokalbyggnader enligt 4 kap. 1 a §.

I byggnader som innehåller flera byggnadskategorier ska värdena i tabellen viktas i proportion till den temperaturreglerade arean.

Geografisk justeringsfaktor ska sättas i enlighet med bilaga 3.

Närmare överväganden finns i 5.4.1.