

Till alla berörda aktörer

Marknadskontroll

- lastbärande cellplastskivor

Beslut

Boverket beslutar att inte vidta några ytterligare åtgärder, vilket inte hindrar att marknadskontroll kan komma att företas i framtiden.

Bakgrund

Boverket ska som marknadskontrollerande myndighet enligt plan- och byggförordningen kontrollera att byggprodukter på den svenska marknaden stämmer överens med gällande rätt enligt produktdirektivet. Det gäller byggprodukter enligt byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt hissar och vissa värmepannor.

Boverket har kontrollerat ett urval av CE-märkta lastbärande cellplastskivor på den svenska marknaden för att undersöka om deras faktiska egenskaper motsvarar vad som anges vid CE-märkningen och om denna är korrekt.

Kontrollen

Produktegenskaper har provats, i detta ärende brandklass, värmemotstånd och värmekonduktivitet, korttidslast, långtidslast, böjhållfasthet, dimensionsstabilitet och vattenabsorption enligt standarden SS-EN 13163:2001, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av expanderande cellplast (EPS) – Egenskapsredovisning i den mån som de ingått i CE-märkningen och SS-EN 13164:2001, Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) – Egenskapsredovisning.

Efter den utförda kontrollen och komplettering har Boverket beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder.

Ärendet avslutas.

Beslut i detta ärende har fattats enhetschefen Hans-Olof Karlsson Hjorth efter föredragning av juristen Ann Petersson. I den slutliga handläggningen har tekniker Björn Mattsson deltagit.

Hans-Olof Karlsson Hjorth
enhetschef

Ann Petersson
jurist